

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság			
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu Web: www.emktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000		
Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni!	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra
Ügyiratszám: 5239-3/2010. Ügyintéző: Kovács István/Hollár Istvánné Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Tiszaújváros Fűtőerőmű vízellátási létesítményeire vonatkozó H-6228-19/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Melléklet:	

HATÁROZAT

- I. A TISZA – THERM Fűtőerőmű Kft. – 1138 Budapest Váci u. 76. sz. - engedélyes részére kiadott, a Tiszaújváros Fűtőerőmű vízellátási létesítményeire használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó 6228-19/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 1597-2/2005. számú határozatot

visszavonom.

- II. A TISZA – THERM Fűtőerőmű Kft. – 1138 Budapest Váci u. 76. sz. - engedélyes részére kiadott, a Tiszaújváros Fűtőerőmű vízellátási létesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó H-6228-19/2003. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Tisza / 475) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az engedély V.a.) pontját törölöm és a IV. „Előírásaink az üzemeltetéshez” pontot az alábbiakkal kiegészítem:

- A befogadó csapadék csatornába (EOV: Y: 799 367; X: 288 361) vezetett tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelni az alábbi egyedi kibocsátási határértékeknek:

KOI cr	75 mg/l
Összes lebegőanyag	100 mg/l
szerves oldószer extrakt	5 mg/l
pH	6-9

- A kondenzátumok csak közömbösítést követően vezethetők el a csapadékcatorna-hálózatba.
- A fűtőműben keletkező kommunális szennyvizet a városi közüzemi szennyvízcatorna-hálózatba kell vezetni.
- Üzemzavar esetén – amennyiben a szennyezett víz veszélyezteti a felszíni vízkészletet – jelentést kell tenni Felügyelőségünknek, az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.

2. Az engedély VI. pontját törlöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

A vízjogi üzemeltetési engedély **2015. március 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén -az engedély hatálya alatt-, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

II. A módosítás H-6228-19/2003. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **10 munkanapon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 14.400 Ft.** A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A TISZA – THERM Fűtőerőmű Kft. – 1138 Budapest Váci u. 76. sz. - engedélyes részére a Tiszaújváros Fűtőerőmű vízellátásműveinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-6228-19/2003. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki melyet 1597-2/2005. számon Felügyelőségünk módosított a tisztított szennyvíz kibocsátására vonatkozóan, valamint az érvényességi időt 2010. február 28-ig meghosszabbította.

Az ENVIRA Kft. a 2010. február 24-én kelt beadványában az engedélyes TISZA – THERM Fűtőerőmű Kft. megbízásából kérte a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi idejének meghosszabbítását. Kérelméhez csatolta a Tiszaújvárosi Fűtőerőmű szennyvízkibocsátásának felülvizsgálati tervdokumentációját, melyet az ENVIRA Kft. 2010. február hónapban készített.

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a H-6228-19/2003. sz. engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az időközben történt jogszabályváltozások miatt az engedély II./1. pontjában hivatalból rendelkeztem a műszaki előírásaink aktualizálásával kapcsolatban.

A rendelkező részben szereplő a befogadó csapadécsatornába vezetett tisztított szennyvízre vonatkozó egyedi kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló mód. 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 18. és 19. §-ban foglaltak alapján, a jellemző kibocsátás figyelembevételével, a végső befogadó, Tisza folyó vízminőségének védelme érdekében határoztam meg.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárásban a döntést a kérelem előterjesztésétől számított 2 hónapon belül kell meghozni, amely határidőbe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott eljárási cselekmények időtartama nem számít be.

Jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2010. április 24. napján járna le, ezért az engedélyezési eljárás során a Felügyelőség az ügyintézési határidőt megtartotta, így az igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről nem rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11.§ -a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2010. március 30.

Pintér István

igazgató megbízásából:



[Handwritten signature]
dr. Lőrinc Orsolya
osztályvezető

Kapilák:

1. TISZA – THERM Fűtőerőmű Kft. Budapest Váci u. 76. sz. 1138 (tv)
2. ENVIRA Kft. Miskolc, Mélyvölgy u. 3. 3530
3. ÉKÖVÍZIG 3501 Miskolc, Pf.: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)