



NEMZETI FEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG

Iktatószám: NEKH/33753-1/2017-NFM

Ügyintéző: Kocsis Szántó Judit

Telefon: (1) 795-8047



E-mail: judit.kocsis-szanto@nfm.gov.hu


Tárgy: Tisza-Therm KFT. Tiszaújvárosi Fűtőerőmű létesítményének hatósági helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv



EMISSZIÓ-KERESKEDELMI
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV

Üzemeltető neve:	Tisza-Therm KFT. (a továbbiakban: Üzemeltető)
KÜJ szám:	100 420 768
Létesítmény neve:	Tiszaújvárosi Fűtőerőmű
Telephely címe:	3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D.
KTJ:	100 696 858
ÜHG eng. azonosító:	UHG1814-1-05
Hatósági ellenőrzés tárgya:	Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak a 2003/87/ EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló 2012. június 21-i 601/2012/EU Bizottsági Rendeletben, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben (a továbbiakban: Ügkr. tv.) és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendeletben, valamint a 14/6131-2/2013. iktatószámú üvegházhatású gáz-kibocsátással járó tevékenységet engedélyező határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
Jegyzőkönyv készítésének időpontja, helye:	időpont: 2017. június 15. jegyzőkönyv megnyitásának időpontja: 10 óra 45 perc jegyzőkönyv lezárásának időpontja: 13 óra 30 perc

Oldalankénti aláírások


K. - Sz. J.

1011 Budapest, Iskola utca 13.

Telefon: 795-8047

Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 1.

www.nkvh.kormany.hu

euetszhatosag@nfm.gov.hu

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részéről jelen vannak, és a hatósági ellenőrzést végzik:

	Név	Beosztás
1.	Kocsis-Szántó Judit	Emisszió-kereskedelmi hatósági referens
2.	Laczkó Bendegúz	Emisszió-kereskedelmi hatósági referens
3.	dr. Erdélyi-Timon Éva	Emisszió-kereskedelmi hatósági referens

Az Üzemeltető, mint ellenőrzött részéről jelen vannak:

	Név	Beosztás	Elérhetőség
1.	Bana Gábor	ügyvezető, műszaki vezető	
2.	Selmezi Dániel	műszaki támogatási mérnök	0670/612 3464
3.	Mácsi János	üzemviteli csoportvezető	

Az Üzemeltető, mint ellenőrzött részéről képviselőre jogosult személy a csatolt aláírási minta/aláírási címpéldány/meghatalmazás alapján:

	Név (nyilatkozattételre jogosult)	Beosztás
1.	Bana Gábor (született: Miskolc, 1982. január 31.; a.n.: Kiss Etelka; lakóhely: 3529 Miskolc, Szentgyörgy út 85.; szig.szám: 582808PA)	ügyvezető, műszaki vezető
2.	Lőrincz Attila (született: Budapest, 1968. augusztus 20.; a.n.: Sipos Katalin; lakóhely: 1094 Budapest IX. kerület, Liliom utca 30. II. em. 6.; szig.szám: 782019IA)	ügyvezető



Az Ellenőrzött nevében Bana Gábor és Lőrincz Attila, mint az Ellenőrzött képviselőre jogosult személyek írnak alá.



A Hatóság nevében a hatósági feladatot ellátó kormánytisztviselők jártak el felügyeleti igazolványuk felmutatásával.



Az eljáró ellenőrzést végző az ellenőrzés megkezdésekor tájékoztatta az ellenőrzött személyt, illetve szerv képviselőjét arról, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján hatósági ellenőrzést végez, egyidejűleg figyelmeztette a Ket. 5. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően jogaira és kötelezettségeire. Különösen az igazmondás kötelezettségeire, a büntetőjogi következményekre, továbbá arra, hogy köteles biztosítani az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokat, nyilvántartásokat, valamint a bizonylatokat bemutatni, berendezések, tárgyak, munkafolyamatok, tevékenységek megfigyelését lehetővé tenni, véleményt nyilvánítani, tájékoztatást adni, amit csak elfogadható okkal (saját maga, vagy közvetlen hozzátartozója vonatkozásában bűncselekmény elkövetését tárná fel) tagadhat meg.

Az eljáró ellenőrzést végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől is adatot és tájékoztatást kérhet, az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel, a helyszínről, a megsejmlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt alkalmazhat, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.

Oldalankénti aláírások

1011 Budapest, Iskola utca 13.
Telefon: 795-8047

Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 1.

www.nkvh.kormany.hu
euetszhasagos@nfm.gov.hu

(Az ügyfelet megilleti a nyilatkozattétel, az iratokba való betekintés joga, jelen lehet a fontosabb eljárási cselekményeknél, jogában áll jogi képviselőt igénybe venni, valamint az ügyfél köteles az eljárásban legjobb tudása szerint, jóhiszeműen közreműködni.)

Az ellenőrzöttnek joga van az ellenőrzés tárgyával összefüggésben írásban vagy szóban nyilatkozatot tenni, véleményt nyilvánítani, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. A nyilatkozattétel megtagadása esetén az eljáró hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönthet, vagy az eljárást megszüntetheti. (Ket. 51. § (1) bekezdés).

Az ellenőrzött kijelenti, hogy a képviselet vonatkozásában nyilatkozattételre és intézkedésre jogosult, a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó kioktatást megértette, és tudomásul veszi, hogy ha az ellenőrzést elfogadható ok nélkül akadályozza, vagy a közreműködést, nyilatkozattételt megtagadja, vagy rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állít, úgy a Ket. 61. § szerinti szankciókkal sújtható.

Az ellenőrzést végző felhívja az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a jegyzőkönyv a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 195. § (1) bekezdése szerint közokiratnak minősül. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját (Pp. 195. § (1)). A közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni (Pp. 195. § (7)).

A jelenlévő kijelenti, hogy a közokirat jellegének tudatában van.

A meghallgatott személy kijelenti, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást megértette.

A helyszíni ellenőrzés során a Hatóság az alábbi megállapításokat tette:



Az Üzemeltető a társaságot és magát a létesítmény tevékenységét röviden ismertette.


Az üzemeltető a fűtőerőműben a város távhő ellátásához szükséges hőenergiát 3 db forróvíz kazánnal (FK1, FK2, FK3) és 2 db gázmotor (GM1, GM2) segítségével állítja elő. A gázmotorokkal, illetve a velük meghajtott generátorokkal hő és villamos energia egyidejű előállítására is sor kerül. A gázmotorok üzeme során keletkezett hőt a távhálózatban keringtetett fűtővíz melegítésére hasznosítja. A létesítmény összes CO₂-kibocsátása 2016. évben 17 586 t volt, az engedély alapján A kategóriájú létesítmény.



A termelés során használt tüzelőberendezések a helyszíni bejárás során megtekintésre kerültek és a Hatóság megállapította, hogy a berendezések megegyeznek a jelenleg jogerős ÜHG engedélyben szereplőkkel.

A felhasznált forrásanyag mennyiségének mérésére szolgáló, a szolgáltató tulajdonában lévő mérőberendezések megtekintésre kerültek. Az ellenőrzés során megállapítható, hogy az azonosítójuk alapján megegyeznek az érvényes hitelesítési/kalibrálási dokumentumokon szereplő mérőberendezésekkel.

Oldalankénti aláírások


K. - SZJ.

1011 Budapest, Iskola utca 13.	Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 1.	www.nkvh.kormany.hu
Telefon: 795-8047		euetszhatosag@nfm.gov.hu

Az Üzemeltető nyilatkozata szerint a létesítmény területén található biomassza tüzelésű kazánt üzemeltető Tisza Bioterm Kft.-nek ad át földgázt, melynek mennyiségét egy nem hitelesített mennyiségmérő berendezéssel határozzák meg. Ez a mennyiség a létesítmény által felhasznált földgáz csekély hányadát adja, az ebből származó kibocsátást az éves jelentésben is elszámolja az Üzemeltető.

Az Üzemeltető ismertette az éves CO₂ kibocsátás számításának metodikáját. A Hatóság a 2017. év április hónapban felhasznált földgáz mennyiségi és minőségi adatait és az éves CO₂-kibocsátás számításának metodikáját megtekintette. A Hatóság felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy jelen ellenőrzés napját követő 30 napon belül postai úton küldje meg cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kibocsátás számítás földgáz esetében normál, vagy standard állapotra vonatkozik.

A Hatóság felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy vizsgálja felül a 14/6131-2/2013. iktatószámú ÜHG kibocsátási engedélyének következő pontjait:

- a földgáz mennyiségmérő berendezések mérési bizonytalansága az engedély alapján 2%, tehát képes a magasabb mennyiségmeghatározási TIER szint alkalmazására;
- a létesítményben található tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítményét;
- második mellékletben a tüzelőberendezések között gőzkazán szerepel és nem forróvízes kazán;
- a kibocsátott CO₂ mennyiség alapján a kis kibocsátású kategóriába sorolható-e a létesítmény.

A Hatóság felhívja az Üzemeltető figyelmét, hogy amennyiben szükséges az ÜHG engedély módosítása, akkor jelen ellenőrzés napját követő 30 napon belül küldje meg módosítási kérelmét vagy nyilatkozatát a felülvizsgálata eredményéről.

A megtekintett adatok és dokumentumok a jóváhagyott nyomkövetési tervvel összhangban állnak.



Az ellenőrzés során lefoglalt irat, tárgyi bizonyíték nincs.


A közigazgatási eljárásban anyanyelvét szóban és írásban mindenki használhatja. A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány [Ket. 10. § (1)].

A Hatóság hatáskörét az Ügkr. tv. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg.

Ez a jegyzőkönyv 5 oldal terjedelmű. A jegyzőkönyv mellékleteinek száma: 6 db dokumentum az alábbiak szerint. Az ellenőrzés során 19 db fénykép készült.

Oldalankénti aláírások


K.-Sz.F.




1011 Budapest, Iskola utca 13. Telefon: 795-8047	Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 1.	www.nkvh.kormany.hu euetszhatosag@nfm.gov.hu
---	---------------------------------	---

Az Üzemeltető az alábbi iratokat bocsátotta a Hatóság rendelkezésére:

- Bana Gábor aláírási címpéldányának másolata,
- Lőrincz Attila aláírási címpéldányának másolata,
- hitelesítési bizonyítvány (turbinás gázmérőre, ügyiratszám: BP-12/202/00978-30/2017),
- hitelesítési bizonyítvány (turbinás gázmérőre, ügyiratszám: BP-12/202/01608-27/2017),
- hitelesítési bizonyítvány (turbinás gázmérőre, ügyiratszám: BP-12/202/00978-2/2017),
- Abnahmeprüfzeugnis (turbinás gázmérőre vonatkozó hitelesítési bizonyítvány német nyelven, ügyiratszám: 44527793).

Jelenlévők mást előadni nem kívánnak, a jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után, mint a hatósági ellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését aláírásukkal jóváhagyólag hitelesítik, a jegyzőkönyv tartalmával egyetértettek.

A Hatóság az eljárás érdekében szükségesnek tartja, hogy a helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készüljön.

A jegyzőkönyv 3 példányban készült, melyből 1 példány az ellenőrzött részére átadásra került.

Üzemeltető vállalja, hogy jelen jegyzőkönyvből 2 eredeti, cégszerű aláírt példányt jelen ellenőrzés napjától számított 5 napon belül postai úton megküldi a Hatóság részére, tekintettel arra, hogy az együttes aláírással cégképviselőre jogosult személyek közül csak az egyik személy volt személyesen jelen.

k. m. f.

Hatóság részéről:

	Név	Aláírás
1.	Kocsis-Szántó Judit	<i>Kocsis-Szántó Judit</i>
2.	Laczkó Bendegúz	<i>Laczkó Bendegúz</i>
3.	dr. Erdélyi-Timon Éva	<i>dr. Erdélyi-Timon Éva</i>



Ellenőrzött Üzemeltető részéről:

	Név	Aláírás
1.	Bana Gábor	<i>Bana Gábor</i>
2.	Lőrincz Attila	<i>Lőrincz Attila</i>

A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az Üzemeltető nevében 2017. június 15. napján átvettem, és az abban foglaltakat megismertem:

.....
Tisza-Therm KFT. képviselője



Oldalankénti aláírások

[Handwritten signatures on lines]

1011 Budapest, Iskola utca 13.

Levélcím: 1440 Budapest, Pf. 1.

www.nkvh.kormany.hu

Telefon: 795-8047

euetszhatosag@nfm.gov.hu

