JELMAGYARÁZAT

3	IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉPÜLET
4	TÁPVÍZHÁZ, RAKTÁR, MŰHELY
4.3	SEGÉDÜZEMI KAZÁNOK
4.4	LÉGKOMPRESSZOR
5	GŐZTURBINA
5.3	LÉGHŰTÉSŰ KONDENZÁTOR
6	GÁZ TURBINA
7	HŐHASZNOSÍTÓ GŐZTERMELŐ
8	SEGÉD HŰTŐK
9	GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS
10.2	FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚHÁZ
10	300 m3-es FŰTŐOLAJ TARTÁLY
11	TRANSZFORMÁTOR (120kV-os)
12	CSŐHÍD
13	ELEKTROMOS KÁBELAKNA
14.2	FÖLDALATTI GÁZCSŐ
14.4	TŰZIVÍZ NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚ AKNA (2db)
14.8	OLAJLEVÁLASZTÓ A SZENNYVÍZRENDSZERBEN
14.13	TÜZELŐANYAG VEZETÉK
15	HŰTŐAKNA

LEGEND

3	ELECTRICAL/CONTROL BUILDING
4	ANCILLARY EQUIPMENT SHELTER, STORAGE, WORKSHOP
4.3	AUXILLIARY BOILERS 40 bar(a)
4.4	AIR COMPRESSOR
5	STEAM TURBINE
5.3	AIR COOLED CONDENSER
6	GAS TURBINE
7	HRSG
8	AUXILLIARY COOLERS
9	GAS STATION
10.2	LIQUID FUEL PUMPS/ UNLOADING STATION
10	LIQUID FUEL TANK
11	STEP-UP TRANSFORMER
12	PIPE BRIDGE
13	ELECTRICAL DRAWPIT
14.2	GAS FUEL PIPE IN GROUND
14.4	FIRE FIGHTING PUMPS
14.8	OIL SEPARATOR
14.13	LIQUID FUEL PIPE
15	COOLING PIT

Megjegyzés:
Rendezett terepszint = 96,57 mAf = −0,25 m
Az épületek földszinti padlóvonalai:

3 IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉPÜLET	= 96,82 mAf = ±0,00
4 TÁPVÍZHÁZ	= 96,82 mAf = ±0,00
9 GÁZFOGADÓ ÁLLOMÁS	= 96,82 mAf = ±0,00
10.2 FŰTŐOLAJ SZIVATTYÚHÁZ	= 96,82 mAf = ±0,00

Remarks:
Level of readjustment = 96,57 mAf = −0,25 m
Bottom floor level of Buildings:

3 ELECTRICAL/CONTROL BUILDING	= 96,82 mAf = ±0,00
4 ANCILLARY EQUIPMENT SHELTER	= 96,82 mAf = ±0,00
9 GAS STATION	= 96,82 mAf = ±0,00
10.2 LIQUID FUEL PUMPS/ UNLOADING STATION	= 96,82 mAf = ±0,00

JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT	MEGLÉVŐ	
	E ⟷ E	ELKTROMOS VEZETÉK ELECTRIC LINE
	G	GÁZVEZETÉK GAS PIPE LINE
HW → HW		FORRÓ CSURGALÉKVÍZ HOT EFFLUENT WATER
SC		OLAJSZENNYEZETT VIZ CSATORNA OIL POLLUTED WASTE WATER
SZ	SZ	GRAV. SZENNYVIZCSATORNA SEWER
		NYOMOTT SZENNYVÍZ CSATORNA PRESSED SEWER
T	tp	TŰZIVÍZVEZETÉK FIRE WATER PIPE
V V	v v	IVÓVÍZVEZETÉK WATER PIPE
CS	CS	CSAPADÉKCSATORNA DRAINAGE

Készült: NÓVIA MAGYAR-AMERIKAI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTŐ ÉS MÉLYÉPÍTŐ MÉRNÖKI IRODA KFT. adatszolgáltatása:
TVK-K-003/2-K terv alapján.

MÉLYÉPTERV KOMPLEX MÉRNÖKI RT.
H - 1012 Budapest, Várfok utca 14.
Telefon: (36-1)214-0380 Fax: (36-1)375-4616 E-mail: melyepterv@axelero.hu

Megrendelő: TVK-Erőmű Kft.				
Munka megnevezése: TVK Erőmű Vízjogi létesítési engedélyezési terv				Tervszám: 03.03-889
Rajz megnevezése: Szennyvízcsatornák helyszínrajza				Rajzszám: VJL-25
Elnök-vezérigazgató:	Dr. Téth László	Szakági tervező:	Csapó Kálmán	Méretarány: 1:250
Főtervező:	Herteleny Miklós	Szakági tervező:	Sáág Kis Sándor	Dátum: 2003. július hó
Szakági fel. tervező:	Herteleny Miklós			File név: -
Ellenőr:	Csanó György			Rajzméret: A1 0,5 m2

MÉLYÉPTERV KOMPLEX RT.

Ez a terv a Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasználni!