

NARIVO KFT.

Érkezett: 1998 DEC -2  
847-3

**Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság**  
**mint első fokú hatóság**

**✉ 3530 MISKOLC, VÖRÖSMARTY U. 77. ☎:411-411**

**Ügyiratszám:** H- 3235 25/98.

**Ügyintéző:** Hollárné

**Tárgy:** Muhi sertéstelepen létesített

MU-1 és MU-2 vízminőség figyelő kutak

vízjogi üzemeltetési engedélye

*Handwritten notes:*  
- 1 db vízminőség  
- 2 db vízminőség  
- 1 db vízminőség  
- 1 db vízminőség  
- 1 db vízminőség  
- 1 db vízminőség

**HATÁROZAT**

- I. A NARIVÓ Kft. - Nyékládháza - engedélyes részére a Muhi sertéstelepen létesített 2 db figyelőkút használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

**vízjogi üzemeltetési engedélyt**

adok.

Vízikönyvi szám: Sajó/719.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A létesítmény/ek/ a H-3235-8/98. sz. vízjogi létesítési engedély és a Naturaqua Kft. - Budapest - által készített MSZ:6/98. számú tervdokumentáció szerint valósult/ak/ meg.

- III. A megépült vizilétesítményt meghatározó műszaki adatok:

**MU-1 jelű figyelő kút:**

Helye: a zagyter Ény-i részén a 120 kV távvezeték-től kb. 30 m-re

EOV koordinátái:

x = 293,240 km /controllszám: 0/

y = 789,218 km /controllszám: 5/

Terepmagasság: 100,76 mBf.

Csőperem-magasság: 101,01 mBf.

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés: + 0,35 - 1,0 m között 159/150 mm Ø acél védőcső  
+ 0,30 - 8,0 m között 110 mm Ø KM PVC cső

Szűrőzés:

- 3,9 - 7,5 m között

Nyugalmi vízszint: - 4,9 m

### MU-2 jelű figyelő kút:

Helye: a Hejő-Szarda övcsatornától kb. 100 m-re 20 m (tábla síelén)

EOV koordinátái:

x = 291,171 km /controllszám: 1/

y = 789,392 km /controllszám: 8/

Terepmagasság: 99,78 mBf.

Csőperem-magasság: 100,08 mBf.

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés: + 0,3 - 1,0 m között 159/150 mm Ø acél cső  
+ 0,2 - 8,0 m között 110 mm Ø KM PVC cső

Szűrőzés:

- 3,5 - 7,5 m között

Nyugalmi vízszint: - 5,0 m

### Vízminőségi adatok:

	NO <sub>3</sub> mg/l	NO <sub>2</sub> mg/l	foszfát mg/l	összes só mg/l	KOI mg/l
MU-1 figy.kút	121,0	0,03	0,04	985	3,0
MU-2 figy.kút:	19,2	0,06	0,03	565	2,7

#### IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- Félévente el kell végezni a kutak vízminőségének vizsgálatát a létesítés során vizsgált komponensekre.
- A kutak állagmegóvását biztosítani kell.
- A vízmintavételkor vízszintészlelést is kell végezni, megadva a vonatkoztatási pontot /csőperem vagy terep/.
- Az adatokat minden év I. 31-ig kérjük megküldeni Igazgatóságunk Vízgazdálkodási Osztályára.

#### V. Az érintett szakhatóság előírásai:

**Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 8263-2/1998. sz. szakhatósági hozzájárulásában foglalt előírásai:**

- A kutak vizének minőségét évente 2 alkalommal vizsgálni kell a létesítéskor vizsgált komponensekre. A vízmintát szivattyúzott vízből kell venni a kút térfogatának legalább háromszorosát meghaladó vízmennyiség kitermelését követően.  
A vízminőség-vizsgálatot akkreditált laboratóriummal kell végeztetni.
- A vízvizsgálattal egy időben mérni kell a kutak nyugalmi vízszintjét is.
- A kutak védelmét, állagmegóvását biztosítani kell.
- A vízvizsgálati eredményeket Felügyelőségünkre a kézhezvételt követő 15 napon belül meg kell küldeni, ismertetve a vízmintavétel módját és a vizsgálati módszert is.
- A vízminőségi adatokhoz csatolni kell a mért vízszintadatokat is terepszint alatti mélységre és mBf szintre megadva.



- VI. Az engedély határozatlan időre szól, de Igazgatóságunk, mint I.fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles **30** napon belül Igazgatóságunknak bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15** napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de Igazgatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 2000,- Ft

## INDOKOLÁS

A NARIVÓ Kft. - Nyékládháza - engedélyes részére Igazgatóságunk H-3235-8/98. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki, a volt HÁG Muhi sertéstelepén vízvédelmi monitoring rendszer kivitelezési munkálataihoz.

A műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárásra 1998. október 1-én került sor.

A NARIVÓ Kft. - Nyékládháza - a 749/1998. számú beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.


A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt a H-3235-18/1998. számú levelünkkel hiánypótlásra szólítottuk fel. Hiánypótlási kötelezettségének az Igazgatóságunkra 1998. október 30-án és november 17-én érkezett beadványokkal eleget tett, és az engedély kiadásához előírt tervdokumentációt, az érintett szakhatóság hozzájárulását megküldte, az 1.000,- Ft eljárási illetéket leróta.

Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - Miskolc - 8263-2/1998. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

A megépült vizilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995.évi LVII. törvény 29. § /1/ bek. alapján, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.5. § és a 21 § /4/ szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990.évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 1998. november 27.

  
Fedorné dr. Zombor Eleonóra  
hatósági osztályvezető



**Kapják:**

1. NARIVÓ Kft. - 3433 Nyékládháza, Vitéz u. 24.
2. Polgármesteri Hivatal - Muhl 3552
3. Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség Miskolc, Pf. 379.
4. Naturaqua Kft. 1031 Budapest, Vízimolnár köz 7.
5. ÉVIZIG II.sz. Szm. Miskolc
6. ÉVIZIG VG.O.
7. Vízikönyv
- 8-12. Iratokhoz