

75
5030/32 10.2.1
3051-08106/97

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VIZÜGYI IGAZGATÓSÁG

MENT ELSŐ FOKÚ HATÓSÁG

☒ 3530 MISKOLC, VÖRÖSMARTY U. 77. ☎:411-411

Ügyiratszám: H-2204-²⁶/1997.

Tárgy: TVK Rt. Hulladékégető területén
létesített 4 db figyelőkút fennmaradási
engedélye

Ügyintéző: Hollárné

1. per lv
1 - 1
09.05.

HATÁROZAT

- I. A Tiszai Hulladékégető Kft. - Tiszaújváros - engedélyes részére a TVK Rt. Hulladékégető területén létesített 4 db sekély mélységű fűrt kút fennmaradására, üzemeltetésére és fenntartására

fennmaradási engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Tisza /286

A vízilétesítményeket a IV. vizügyi felügyeleti kategóriába sorolom

- II. Ezzel egyidejűleg k ö t e l e z e m a TVK Rt-t, hogy az engedély nélküli létesítés miatt 13.530.- Ft-ot azaz Tizenháromezeröttszázharminc forint vízgazdálkodási bírságot a 1002700601712072000000000 számú számlára a jogerőre emelkedéstől számított 8 napon belül fizessen be

- III. A megépült vízilétesítményt meghatározó műszaki adatok:

A létesített figyelőkutak adatait a mellékelt I táblázat tartalmazza

837/97

A kút jelc	Koordináták EO hálózat alapján	Csőpalást magasság m.B.f.	Csővezet mélység [m]	Cső átmérője [mm]	Cső anyaga	Szűrőzés től-ig [m]	Szűrő átmérője [mm]	Szűrő anyaga	Vízadó réteg anyaga	Nyugalmi vízszint [m]
HF-1	y=799280 (k: 5) x=287320 (k:2)	94,36	10	110	KMPVC	3,0-9,0	110	KMPVC 1,25mm részelt	aprókavicsos homok, kavics	-4,19
HF-2	y=799245 (k:6) x=287395 (k:4)	94,80	10	110	KMPVC	3,0-9,0	110	KMPVC 1,25mm részelt	homokos kavics	-4,26
HF-3	y=799165 (k:7) x=287395 (k:4)	94,62	10	110	KMPVC	3,0-9,0	110	KMPVC 1,25mm részelt	finomhomokos iszap, kavics	-4,52
HF-4	y=799145 (k:5) x=287375 (k:2)	94,50	10	110	KMPVC	3,0-9,0	110	KMPVC 1,25mm részelt	kavics	-4,32

IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- * Gondoskodni kell a kutak biztonságos lezárásáról és állagmegóvásáról.
- * A kutak számozását jól láthatóan - az engedéllyel összhangban - időtállóan fel kell tüntetni a csőpaláston, vagy a csősapkán.
- * A talajvízszint helyzetének és áramlási viszonyainak folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a figyelőkutakban negyedévente vízszintmérést kell végezni. A mért vízszintadatokat mBf-ben évente meg kell küldeni Igazgatóságunknak.
- * A figyelőkutakból negyedéves gyakorisággal vízmintát kell venni vízminőség vizsgálatok elvégzéséhez /CH származékok és alap vízminőség vizsgálatok/, az eredményeket és azok értékelését Igazgatóságunknak évente /minden év január 31-ig/ kell megküldeni.
- * A figyelőkutakra vízföldtani naplót kell készíteni és azokat 1997. december 31-ig meg kell küldeni Igazgatóságunkra.

V. Az Északmagyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség - Miskolc - 5467-3/1997. sz. szakhatósági hozzájárulásában foglalt előírásai:

- * A kutakat a vonatkozó, MI 10-243-85 sz. műszaki irányelv 2.1.4. pontjának megfelelő kútféjjel kell ellátni és az elvégzett munkát Felügyelőségünk felé dokumentálni kell.
- * A kutak nyugalmi vízszintjeit havi gyakorisággal regisztrálni kell.
- * Negyedévente kutakból vízmintát kell venni az ásványolajtartalom /UV-s és GC- s módszerrel/ meghatározása céljából.

Évente kutakból vízmintát kell venni az alábbi vízkémiai paraméterek meghatározása céljából:

Na^+ , NH_4^+ , Ca^{++} , Mg^{++} , Fe^{++} , Mn^{++} , NO_3^- , NO_2^- , Cl^- , SO_4^{--} , HCO_3^- , szabad CO_2 , kötött CO_2 , oldott O_2 , O_2 -fogy. pH, lúgosság, összes keménység, KOI és hőmérséklet.

A vízmintavételezést a vonatkozó, MI 10-243-85. sz. műszaki irányelv 2.3.3. pontjának megfelelően kell végezni

- * A vizvizsgálati eredményeket és a mért vízszint /mBf./ adatokat kutanként, a vizsgálati évet követő február 15-ig Felügyelőségünknek meg kell küldeni.

- VI. Az engedély határozatlan időre szól, de Igazgatóságunk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Igazgatóságunknak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de Igazgatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 2000,- Ft.

INDOKOLÁS

A TVK Rt. a gyári alapvetően szénhidrogén eredetű hulladékok égetése céljából új égetőművet létesített.

A TVK Rt. - Tiszaújváros - engedélyes részére a TVK Rt. Hulladékégető vízlétesítményeinek kivitelezési munkálataihoz Igazgatóságunk H-2204-8/1996.számon vízügyi létesítési engedélyt adott ki.

A műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárásra 1996. november 8-án került sor.

A Tiszai Hulladékégető Kft. - Tiszaújváros - a 368/1996. számú beadványában kérte a vízügyi üzemeltetési engedély kiadását.

Az égetőmű üzembehelyezésének feltételeként az ÉKF 3460/1996. számú szakhatósági hozzájárulásában az MI-10-450-85 szerinti figyelőkút létesítését írta elő. Előzetes egyeztetés alapján kijelölték a létesítendő figyelőkutak helyét /hulladékégetőmű kerítése mellett/, majd megtörtént 4 db talajvíz figyelőkút fúrása 1996. augusztusában.

A H-2204-19/97. számú levélben hiánypótlásra szolgáltattuk fel, mivel a kiadott létesítési engedély a 4 db figyelőkút kivitelezésére nem vonatkozott.

Az Elgostar Kft. 1997. május 20-án kelt kérelmében megkérte a kutak fennmaradási engedélyét, és csatolta az engedély kiadásához előírt dokumentációt, az 1000 - Ft eljárási illetéket leróta.


Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség - Miskolc - 5467-3/1997. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.


Az 1995. évi LVII. tv. 29.§ /3/ bekezdése alapján az engedély nélküli vízelétesítmények megvalósítása miatt, a benyújtott megvalósulási költségszámítás összegének 10 %- át vízgazdálkodási bírságként szabtuk ki.

A megépült vízelétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a fennmaradási engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ /1/ és /3/ bek. alapján, a 72/1996. /V. 22./ Korm. sz. rend. 5, 15 §. /5/ bek, ill. 21. §. /4/ bek. szerint eljárva kiadtam.

A fellebbezés illetékét az 1990. évi XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 1997. augusztus 27.


Fedorné dr. Zombor Eleonóra
hatósági osztályvezető



Kapják:

1. Tiszai Hulladékégető Kft. - 3581 Tiszaújváros, Pf.138.
2. TVK Rt. - H-3581 Tiszaújváros, Pf. 20.
3. Polgármesteri Hivatal - 3580 Tiszaújváros
4. Északmagyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség - 3501 Miskolc, Pf. 379 -
5. Elgoscár International Kft. - 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
6. ÉVIZIG II. sz. Szm. - Miskolc -
7. ÉVIZIG V.G.O
8. ÉVIZIG Vízikönyv
- 9-12. Iratokhoz