

Jegyzőkönyv
Vízzárósági (Víztartási) próba elvégzéséről

Készült: 2019. április 10. 3977 Zemplénagárd, 0124/16-17 hrsz.

Tárgy: 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz. alatt megvalósult 6 istállós baromfitelep vízi műtárgyainak próbája

Jelen vannak:

Fővállalkozó: Ari Attila

Épületgépész alvállalkozó: Sipos Ferenc

Víztartási próba műtárgya:

- Kerékmű medence + 1 m3-es akna

Vizsgált műtárgy adatai:

Feltöltés ideje: 2019.04.08.

Mért vízszint feltöltéskor: 35 cm

Mért vízszint 2019.04.10: 35 cm

Tényleges vízveszteség: 0,0 dm3


Értékelés: Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a vasbeton műtárgy:


A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna külső falán nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Környezeti hőmérséklet: 23 °C

Próbaközeg hőmérséklet: 20 °C

Kelt: Zemplénagárd, 2019. április 10.


NDH INVEST KFT.
4600 Kisvárdai, Szív u. 9.
Cégjegyzékszám: 016174 (1)
Fővállalkozó
NDH INVEST Kft.
képviselőként
Ari Attila ügyvezető

SIPOS FERENC
vállalkozó
4631 Pap, Kisvárdai út 22.
Asz.: 65376290-1-35; ES-273376

Épületgépész alvállalkozó
Sipos Ferenc