

Jegyzőkönyv
Vízárósági (Víztartási) próba elvégzéséről

Készült: 2019. április 10. 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz.

Tárgy: 3977 Zemplénagárd, 0124/16 hrsz. alatt megvalósult 6 istállós baromfitelep vízi műtárgyainak próbája

Jelen vannak:

Fővállalkozó: Ari Attila
Épületgépész alvállalkozó: Sipos Ferenc

Nyomáspróba tárgya:

- 10 m3 szennyvízakna

Vizsgált műtárgy adatai:

Hasznos térfogat $V_h = 10 \text{ m}^3$

Feltöltött térfogat = 10 m^3

Feltöltés ideje: 2019.04.08.

Mért vízszint feltöltéskor: 150 cm

Mért vízszint 2019.04.10: 150 cm

Tényleges vízveszteség: $0,0 \text{ dm}^3$

Értékelés: Az MSZ-10 303-81.sz. szabvány F.2.3. pontja értelmében a vasbeton műtárgy:


A vizsgálat ideje alatt vízcsökkenést nem tapasztaltunk. A szennyvízakna külső falán nedvesedést, folyást nem tapasztaltunk.

Környezeti hőmérséklet: $23 \text{ }^\circ\text{C}$

Próbaközeg hőmérséklet: $19 \text{ }^\circ\text{C}$

Kelt: Zemplénagárd, 2019. április 10.


Fővállalkozó
NDH INVEST Kft.
képviselőként
Ari Attila ügyvezető

SIPOS FERENC
vállalkozó
4631 Pap, Kisvárd, Szív u. 9. 22.
Asz.: 65376290
T.: 273376

Épületgépész alvállalkozó
Sipos Ferenc