


F-2761R	P-2761R	RO-2761	F-2761U3	F-2761U4	F-2761V
Vízsűrű	Centrifugál szivattyú	Fordított ozmózis egység	UV szűrő	UV szűrő	Vízsűrű
10 coll 5µm	Q=3 m3/h H=240 m	8 db RO 4040 membrán	10 coll	10 coll	10 coll 5µm
PE	SS	A szűrőház: PP	Műanyag	Műanyag	Papír
		U0-D-2200-HR	Cintropur UV2100	Cintropur UV2100	Cintropur NW25



I-2761A	I-2761B	V-2761A	V-2761B	F-2761U2	I-2761C	P-2761N	V-2761N	V-2761C
Vízlágyító	Vízlágyító	Vízlágyító sőtartály	Vízlágyító sőtartály	UV szűrő	Ioncserélő oszlop	NaOH adagoló szivattyú	50%-os NaOH kanna	CL02 kanna
60 liter	60 liter	100 liter	100 liter	10 coll	60 liter	Q=6 l/h p=10 bar	25 liter	25 liter
ÜPE	ÜPE	PE	PE	Műanyag	ÜPE	műanyag, korrózióálló	PE	PE
				Cintropur UV2100				

F-2761D	F-2761E	F-2761S	F-2761U1
Vízsűrű	Vízsűrű	Aktív szén szűrő	UV szűrő
10 coll 10µm	10 coll 5µm	20 coll	10 coll
Papír	Papír	Aktív szén	Műanyag
Cintropur NW32	Cintropur NW32	Cintropur NW500TE	Cintropur UV2100
P-2761C	F-2761A	F-2761B	F-2761C
CL02 adagoló szivattyú	Vízsűrű	Vízsűrű	Vízsűrű
Q=6 l/h p=10 bar	10 coll 100µm	10 coll 50µm	10 coll 25µm
műanyag, korrózióálló	Papír	Papír	Papír
	Cintropur NW32	Cintropur NW32	Cintropur NW32

Beosztás	Alíírás
Projekt előkészítő	
Ádám Zsombor	
Projekt mérnök	
Kovács László	
TEMEM	
Oroszné Kovács Emőke	
Minőségbiztosítás	
Béres Gábor	

Tárgy:	227 Sajóbábony R0-2761 Ioncseréltvíz gyár
Rendszer:	227DSP
Dátum:	

REVÍZIÓ:	1	TEMA Gyógyszergyár ZRt.
Alapanyaggyártó Igazgatóság SAJÓBÁBONYI TELEPHELY		
Műszaki változtatás száma: M-228DSP-04/14		
Fájlnev: N: \Ervenyes_Rajzok_SAJOBABONY\Ervenyes_P_and_ID\227 - Levodopa\R0-2761_1.dwg		