


F-2731L	HL-2731	SVS2731.56	SVS2731.53	HV-2731	B-2731
Finom szűrő	H016 hőcserélő	Biztonsági szelep	Biztonsági szelep ARI	H016 hőcserélő	Zárkötő
Szűrő kapszula 0.2 mikron 10 coll	A= 2.2 m2	d=12 Nyitónyomás: 4bar	d=12 Nyitónyomás: 3bar	Gyártó által specifikált	1000x1000
PP	SS	CS	1.4541	SS	1.4404
		La(D/G)=0.30 La(F)=0.23	La(D/G)=0.30 La(F)=0.23	-	



F-2715C	Finom szűrő
Szűrő kapszula 0.2 mikron 30 coll	
PP	

K-2731	Ventillátor				
SS					
ROSENBERG					
RDS273152	PM-2731K	F-2731N2	P-2731V	VV-2731	F-2731C2
Hozóoldócső	Centrifugális szivattyú	Finom szűrő	Vakumszivattyú	Hővíz tartály	Finom szűrő
Előfűtő ER-328	1 coll	Szűrő kapszula 0.2 mikron 10 coll	250 Nm3/h	V = 100 l	Szűrő kapszula 0.2 mikron 20 coll
316/PFA	SS/P/TFE	PP	SS	SS	PP
Nyitónyomás: 3.00 bar	-	-	-	-	-
S-2731	HK-2731	P-2731D	HF-2731	VK-2731	PM-2731B
Szűrő szűrő	Kondenzátor	Centrifugális szivattyú	F016 hőcserélő	Szűrő tartály	Tartály Drift szivattyú
A = 4 m2	A=6 m2	Q=50 m3/h H=30 m	A= 6.2 m2	V=980 l	Szűrő kapszula 0.2 mikron 10 coll
1.4404	1.4404	CS	SS	1.4404	SS/P/TFE
Engy.: -1/3 bar Terhel.: -1/6 bar	Terhel.:Központ: 6bar Cső: 6bar V=160l	-	-	Engy.: 4 bar Terhel.: -1/4bar	-

Beosztás	Aláírás	Tárgy:	REVIZIÓ:	TEVA Gyógyszergyár ZRt.
Projekt előkészítő		227 Sajóbábony S-2731 SZÁRÍTÓ	1	Alapanyaggyártó Igazgatóság
Horváth Lajos				SAJÓBÁBONYI TELEPHELY
Projekt mérnök				
Kovács László				
TEMEM				
Oroszné Kovács Emőke		Rendszer: 227DSP		Műszaki változtatás száma: M-228DSP-04/14
Működésbiztosítás		Dátum:		Fájlnev: N:\Ervenyes_Rajzok_SAJOBABONY\Ervenyes_P_and_ID\227 - Levodopa\S2731_1.dwg
Béres Gábor				