

Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság; mint I. fokú Vízügyi Hatóság
Miskolc, I. Vörösmarty u. 77. T: 18-441.

Szám: 1788/1971.

Tárgy: Sárospataki Kossuth
Mg. Tsz. Baromfitelep
vízellátása céljából
épített mf. kut viz.
jogi üzemelési engedélye.

Ea: Kovács Olga/Czné.

H A T Á R O Z A T

Vizikönyvi szám: Bodrog-Tisza/245. Tervszámi csomagszám: 5285.

1. §.

Sárospataki Kossuth Mg. Tsz.-nek engedélyt adok arra, hogy a vízföldtani felügyelet 609/1969. sz. szakvéleménye és hozzájárulása alapján Sárospatak község területén a Vízföldtani Felügyelet 13/678/1968. sz. alatt kelt szakvéleménye alapján 1969. április hó 21.-én létesített mélyfurású kut vizét a Tsz. baromfitelepének vízellátására felhasználhassa.
A baromfitelep vízigénye: 15 m³/nap.

2. §.

A mélyfurású kut főbb műszaki adatai a következők:
A terepszint magassága a kut helyén: 104.303. m. A. f.
A kutnak terepszinttől számított furási mélysége: 80,7 m.
A vizet szolgáltató bontott anderittufa réteg 18.6 - 80.7 m. mélységek között helyezkedik el. A vizadó réteg vastagsága: 62.1 m.

A kut csövezése:

a	203/192	mm Ø-jü cső	0,0	mm-től	17,6	m-ig
a	165/155	mm Ø-jü cső	0,0	m-től	59,3	m-ig
a	102/93,5	mm Ø-jü cső	45,2	m-től	80,5	m-ig
a	102/95,3	mm Ø-jü szűrőcső	65,6	m-től	77,9	m-ig, van beépítve.

A csövek anyaga: acél.

A kut nyugalmi vízszintje - 9,0 m a terepszint alatt.

Vizhozam terepszint:

-	9,5	m üzemi vízszint mellett	108	liter	percenként.
-	10,2	m -	"	-	" -
-	11,8	m -	"	-	" -
-	13,5	m -	"	-	" -

Állandó üzem közben kivethető vízmennyiség: 189,5 liter percenként.

A víz hőfoka: 15 C. fok.

3.§.

Engedélyes jogosult:

- a./ a 2. §.-ban leírt mélyfurású kutak a jövőben a saját költségén állandóan fenntartani és egyszerű szivattyúszerkezettel vagy csappal üzemeltetni, abból 15 m³/nap vizet a baromfitelep vízellátására felhasználni.

4.§.

Engedélyes köteles:

- a./ 2.§.-ában leírt mélyfurású kutat a jövőben összes tartozékai-val együtt, de különösen a szivattyúszerkezetet a saját költségén állandóan jókarban és üzemképes állapotban tartani,
b./ a csurgalékvizet a legközelebbi befogadóig kártétel nélkül elvezetni, az egészségügyi előadásoknak betartásával.
c./ az engedélyokiratot és annak mellékleteit képező terveket és iratokat állandóan kéznél tartani és az illetékes hatóságok kívánságára bármikor felmutatni,
d./ a kut tényleges műszaki adatait feltüntető MSZ 5 199-53 szabvány 14, 19 pontjában előírt zománc táblát a kutra épített aknában jól látható helyen elhelyezni, időnként szükséges megújításáról gondoskodni,
e./ tudomásul venni, hogy a jelen engedély csak a lemélyített kut kézi szivattyúval, vagy csappal való üzemeltetésére jogosítja fel az engedélyest. Mivel tudomásunk szerint az engedélyes a kutra törpevizművet telepített, ezért köteles a kiegészítő berendezésre vízműre is vízjogi engedélyt kérni, a megfelelő tervek csatolásával.
f./ a 11/1961. Eü.M.-OVF. együttes utasítás 2.§.b./ pontjában foglalt előírás szerint a mélyfurási kuttól, mint centrumtól számított 10 m. sugarú körrel határolt területen belső védőövetet kialakítani, a rendelet 3. §.-a szerint körül keríteni és fenntartani.

5.§.

Engedélyem határozatlan időre szól, de azt Igazgatóságom, mint elsőfoku vízügyi hatóság a népgazdaság érdekében bármikor módosíthatja, visszavonhatja, illetve korlátozhatja.

Az engedélyokiratban megállapított jogok és kötelezettségek a jogutód(ok)-ra is átszállnak.

Az engedélyes személyében beálló minden változást jelen határozat engedélyese - okmányok beküldésével - a változás napjától számított 8 napon belül - a vízikönyvbe való bevezetés végett - Igazgatóságomnak köteles bejelenteni.

6.§.

Az engedélyhez tartozó tervek a következők:

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1./ Átnézetes helyszínrajz | 1 db. |
| 2./ részletes helyszínrajz | 1 db. |
| 3./ kutszelvényrajz | 1 db. |
| 4./ hidrogeológiai napló | 1 db. |

Összesen: 4 db.

7.§.

Határozatom ellen a kézhezvételtől

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést lehet benyújtani az Országos Vízügyi Hivatalhoz. A fellebbezést kettő példányban Igazgatóságomhoz kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

A tárgyi mélyfurású kut vizhasználatát az 1964. évi IV. tv. a végrehajtása tárgyában kiadott 32/1964. /XII.15./ Korm.sz.rendelet, valamint a vízügyi államigazgatási eljárásról szóló 31/1965. /V.É. 1966.2./OVF. utasítás alapján engedélyeztem, mert az egészséges ivóvízzel való ellátás népgazdasági érdek. Engedélyes a 609/1969. számú vízjogi létesítési engedély előírásainak eleget tett. A Vízföldtani Felügyelet 1968. év december hó 21 napján 13678 sz. alatt adott szakvéleményt a kut lemélyítéséhez.

Határozatom műszaki vonatkozású adatait anyilvántartási szám alatt kiadott hidrogeológiai napló tartalmazza. A kútnak csak kéziszivattyúval történő üzemeltetését engedélyeztem. Amennyiben a kútra törpevizművet, vagy egyéb vízellátó berendezést telepítenek, úgy annak engedélyeztetésére felhívtam engedélyest.

Jelen határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét az 1957. évi IV. tv. 45. §.-a biztosítja.

Határozatomat tértívennyel kapják:

- 1./ Megyei Tanács VB. Ép.Közl. és Vízügyi Oszt. Miskolc.
- 2./ Járási Tanács VB. Ép. és Közl.Csop. Sátoraljaujhely
- 3./ Járási Tanács VB. Eü.Csop. Sátoraljaujhely.
- 4./ Közegészségügyi Járványügyi Állomás, Miskolc, Szentpáteri kapu.
- 5./ Községi Tanács VB. Sárospatak
- 6./ Kossuth Mg.^Tsz. Sárospatak /engedélyes/ + tervekkel.
- 7./ OVH. Központi Vízkészletgazd.^Felügyelőség Vízföldtani Felügyelet Bp. VIII. Rákóczi u. 59.
- 8./ Országos Közegészségügyi Int. Bp. IX. Gyáli u. 4-6.
- 9./ ÉVIZIG. Vízellátási Osztály H.
- 10./ ÉVIZIG. Vízikönyvvezető H. + iratok, tervek.
- 11./ ÉVIZIG. Vizgazdálkodási és ^Fejlesztési Csop. H.
- 12./ ÉVIZIG. I.sz. Szakaszmerénökség Sárospatak
- 13-20./ Iratokhoz.

Miskolc, 1971. április 20.

A kiadmány hitelül:

Németné sk.

s.hiv.vez.h.

Gulyás Zoltán sk.

oszt.vez.főm.

A másolat hitelül:

