

Ügyiratszám: 16271-5/2006.

Válaszában szíveskedjen iktató-számunkra hivatkozni.

Előadó: Pónya Ferenc/  
dr. Varga Mária

Miskolc, 2006. november 7.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI  
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉ-  
SZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI  
FELÜGYELŐSÉG  
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.  
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379  
Telefon: (46) 517-300  
Telefax: (46) 517-399  
Magyar Államkincstár:  
10027006-01711868-00000000

Tárgy: SZIRÁK-FARM Kft.  
(Borsodszirák) sajóecsegi  
sertéstelep vízellátásának  
vízjogi üzemeltetési en-  
gedélyezése

Hiv.sz.: 585/2006.

Előadója:

Melléklet:

Ügyélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra  
Kedden és Csütörtökön az ügyélfogadás szünetel.

## HATÁROZAT

- I. A Sajóecsegi "Alkotmány" Mg.Tsz. részére kiadott 7210/1971. számú és az azt módosító 22.896/1976. sz., a Borsodsziraki "Bartók Béla" Mg.Tsz. nevére szóló, 20.085-2/1979. sz., a Borsodsziraki "Bartók Béla" Mg.Tsz. nevére szóló, 23046/1989. sz. és az azt módosító H-5483-5/2001. sz., a sajóecsegi sertéstelep vízellátási intézményeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyeket

### visszavonom.

- II. A SZIRÁK-FARM Termelő Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. – 3796 Borsodszirák, Petőfi u. 43. – engedélyes részére, a sajóecsegi sertéstelep vízellátását biztosító vízellátási intézmények használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

### vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Bódva-Sajó-Tisza/226.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- III. A vízellátási intézmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

Vízigények:

ÉRV Zrt. mint szolgáltató által biztosított ivóvíz igény: 1,6 m<sup>3</sup>/d

Nem ivóvíz minőségű víz igény /saját üzemeltetésű ásottkútból/: 24820 m<sup>3</sup>/év,  
68 m<sup>3</sup>/nap

Vízbeszerzés:

Az iroda, szociális épület és étkező együttes épületének ivóvízellátása, közműhálózatról történő bekötéssel biztosított.

A nem ivóvíz minőségű vízellátás 1 db saját kezelésben lévő 5,85 m mélységű ásott aknakútból történik 2 db TTA 42/12 N típusú centrifugál szivattyú alkalmazásával. A szükséges hálózati nyomást 2 db 2,5 m<sup>3</sup>-es nyomólégüst biztosítja. A kút vízadó képessége 3 m<sup>3</sup>/óra.

Az ásottkút Sajóecseg 054 hrsz-ú területen található (a telep északnyugati részén, a sertéstelep 1200-as utónevelős malacok elhelyezésére szolgáló épülettől északra 23 m-re).

Ásotkút építési (átépítési) éve: 1988

Koordináták:  $EOV_x=328,6$  km  $EOV_y=778,2$  km

Hrsz.: Sajóecseg 054

Vízkészlet jellege: talajvíz II.

Felhasználás jellege: állattartó telep vízellátása

Lekötött vízmennyiség: 24820 m<sup>3</sup>/év

#### Vízvezeték hálózat:

A nem ivóvíz minőségű vizet 509 fm hosszúságú NA 80 KM PVC anyagú nyomóvezeték hálózat szállítja a fogyasztó helyekre.

#### IV. Előírásaink:

1. Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a kút karbantartásáról, álagmegóvásáról, valamint a kút környezetének rendben tartásáról. A kút felszíni eredetű elszennyeződésének megakadályozásáért az üzemeltető felelősséggel tartozik.
2. Az üzemnaplóban a kút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
3. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiségmérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni.
4. A vízellátó rendszer részét képező fővízmérőt állandó jelleggel üzemképes állapotban kell tartani. Meghibásodása esetén cseréjét azonnal végre kell hajtani.
5. Engedélyes az üzemelés során az érintett hatóságok eseti vizsgálatait tűrni és elősegíteni köteles.
6. A vízszintmérési eredményeket, víztermelési adatokat (havi bontásban) a **tárgyévét követő február 15-ig** meg kell küldeni Felügyelőségünk, valamint az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére.
7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15 § (8) bekezdése alapján a vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált, az üzemi fogyasztó a ténylegesen igénybe vett vízmennyiség után a környezetvédelmi és vízügyi célelőírányzat javára vízkészletjárulékot köteles fizetni.

- V. Az engedély 2030. október 31-ig érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VI. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VII. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjának 50 %-a.

### I N D O K O L Á S

A SZIRÁK-FARM Termelő Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. – 3796 Borsodszirák, Petőfi u. 43. – 2006. szeptember 22-én benyújtott 585/2006. számú beadványában kérte a sajóecsegi sertéstelére vonatkozó H-5483-5/2001. számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a jelenlegi üzemeltetési állapotnak megfelelően.

A telepen található vízilétesítményekre vonatkozóan több vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, más-más engedélyes részére, mindegyik nem került átírásra a jelenlegi üzemeltető, SZIRÁK-FARM Kft. nevére.

A kérelem hiányosságai miatt 16271-3/2006. számon hiánypótlásra szólítottuk fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

A vízilétesítmények a Sajóecseg 054 hrsz-ú ingatlanon találhatók.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Tekintettel arra, hogy a telephelyre vonatkozó üzemeltetési engedélyek olyan módosítása nem volt lehetséges, amely a vízilétesítmények jelenlegi üzemeltetését engedélyenként kezelte volna, a rendelkező rész szerint, a vonatkozó engedélyek visszavonásával egyidejűleg, új egységes határozat kiadásáról döntöttem.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§ (5) bek. figyelembe vételével állapítottam meg.

A megépült vízilétesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 10/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a, a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése és a 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet VIII. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A jogorvoslati eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. szerint állapítottam meg.



Kapják:

1. SZIRÁK-FARM Termelő Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. -3796 Borsodszirák, Petőfi u. 43. + tv.
2. ÉKÖVIZIG-3501 Miskolc, Pf.:3.
3. ÉMI-KTVF VV. O. vkj. üi.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)