

## Befogadó nyilatkozat

1464./22.

Az BC-KC Formalin Kft. (továbbiakban: Kibocsátó) szennyvizeinek elvezetésére és kezelésére a BorsodChem Zrt.(továbbiakban: Üzemeltető) részéről az alábbiakat nyilatkozzuk:

A Kibocsátónál keletkező ipari-, csapadék és kommunális szennyvizeket az Üzemeltető elvezeti és kezeli az alábbi feltételekkel:

- A keletkező ipari szennyvizeket és a csapadékvizet a BorsodChem I. telepi ipari szennyvíz és csapadékvíz csatornahálózatába kell vezetni.
- A keletkező kommunális szennyvizeket a BorsodChem I. telepi kommunális szennyvíz csatornahálózatába kell vezetni.
- A kibocsátott, ipari szennyeződések tartalmazó szennyvíz mennyiségét a Kibocsátónak méréssel kell meghatározni. A mérés eredményét, a mérőóra állásokat üzemnaplóba kell rögzíteni. A mérőóra/mérőórák kalibrálását/hitelesítését kétévente és csere vagy meghibásodás esetén dokumentáltan el kell végezni és megküldeni az Üzemeltető részére.
- A szennyvíz szennyező anyag tartalmát a Kibocsátónak rendszeresen, az üzemeltetővel történt megállapodás szerint, ellenőriznie kell.
- Ha a Kibocsátó által kibocsátott szennyvíz szennyező anyag tartalma túllépi a megállapított határértékek valamelyikét, és az a Szolgáltató szennyvízelvezető vagy tisztító rendszerében kárt okoz, vagy emiatt a tisztítás során üzemzavar, üzemviteli probléma, tisztítási hatások csökkenés lép fel, a szennyvíz befogadását az Üzemeltető felfüggesztheti.
- A Kibocsátó a kibocsátott szennyvize által okozott kárt, és a kárelhárítás költségét köteles megfizetni.
- A szolgáltatás további részleteit (a szolgáltatás díja, az elszámolás módja, egyéb jogkövetkezmények stb.) a Felek szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződésben rögzítik.
- A kibocsátott szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények:


pH	5-10 között
KOI <sub>B</sub>	<1500 mg/l
SZOE	<10 mg/l
össz. oldott anyag	<2000 mg/l

Jelen befogadó nyilatkozatot az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához állítottuk ki.

Kazincbarcika, 2022. november 28.

  
Klement Tibor  
Director EHS

**BorsodChem Zrt.**  
3700 Kazincbarcika  
Bolyai tér 1.  
80.

  
Szentpéteri Sándor  
Senior Manager  
Environmental Protection

