A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
AVDH SIGN
HITELESÍTETT

Csatorna jele		CS-1-1											
Hrsz.		086/13											
Szelvény [m]		0+000	0+008	0+016.8	0+027.6	0+055.6	0+060.5	0+121	0+183.3				
Hossz	Egyes [m]	0	8.03	19.6	28		4.84	60.57	62.22				
	Folytatólagos [m]	0	8.03	27.63	55.63		60.47	121.04	183.26				
Fedlapszint [m.B.f.]		97.23	97.27	97.47	97.9		97.9	97.95	97.95				
Folyásfenék [m.B.f.]		95.83	95.86	95.94	96.05		96.07	96.31	96.56				
Takarás [m]		1.15	1.16	1.29	1.6		1.58	1.39	1.14				
Leásás mélysége [m]		1.6	1.61	1.74	2.05		2.03	1.84	1.59				
Lejtés [‰]		4 ‰											
Hidraulikai adatok		ø250 falv.:1.5mm I=4‰ Q_{tot}=47.3l/s v_{tot}=1m/s											
Épül összesen		183.26 m ø250 KG-PVC csapadékcsatorna											



Jelmagyarázat

Meglévő

Talajvízszint

Talajvízszint a Geofront Geotechnika Kft. 2022.02.24-én kiadott, 2022.02.15 vízszintadatok alapján

Tervező: TENDER TERV KFT. 4030 Debrecen, Óvoda u. 2. info@tenderterv.hu; +3630/148-36-610 TENDER TERV		Felelős tervező: Duró János (V2 09-1107)
Engedélyes: PIMCO Kft. 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.		Tervező gyakornok: Kiss Gábor (09-012801)
Létesítmény megnevezése: Szerencs, 086/13 hrsz. alatti üveggyapotgyár külső vízilétesítményeinek terve		Szerkesztő: Márton-Füzesi Petra
Rajz megnevezése: HOSSZ-SZELVÉNY (CS-1-1)	Lépték: Mv= 1 : 100 Mh= 1 : 500	Szerkesztő: Derzsi Balázs
Dátum: 2022. március	Tervfajta: kiviteli	Tervszám: 612/M1/2021.
		Rajzszám: 3/2.