



$\varnothing 160$ falv.: 1.5mm $l=3\%$ $Q_{tot}=12.2l/s$ $v_{tot}=0.6m/s$


$$Q_{tot} = 4.41 \text{ m}^3/\text{s}$$


Tenderző:		TENDER TERV KFT. 4030 Debrecen, Óvoda u. 2. info@tenderterv.hu, +3630/48-36-618		Tender TERV		Félelési tenderző: 	
Engedélyezte:		PIMCO Kft. ✉ 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.				Durró János (VZ 09-1107) Tervezői gyakorlatos	
Létesítmény megnevezése:		Szerencs, 086/13 hrsz. alatti üveggyapotpogtyár külső vízelékesítési munkái terve				Kiss Gábor (09-01280) Szerkesztő	
Rajz megnevezése:		HOSSZ- SZELVÉNY (SZ-1-1, SZ-1-1-1)		Lépték: Mv= 1 : 100 Mh= 1 : 500		Szerkesztő: Deresi Balázs Deresi Balázs	
Dátum:	Tervfajta:	Tervező:	Rajzszám:				
2022. március	kiviteli	612/M/2021		3/10.			