



ENVIRA

Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3530 Miskolc, Mélyvölgy út 3.
Tel/Fax: /46/-411-867

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

**Tárgy: Levegőtisztaság-védelmi engedélyezési dokumentáció benyújtása
a Kischchemicals Kft. kazánjai helyhez kötött pontforrásaihoz**

A KCH a termeléséhez szükséges hő és villamos energiát külső szolgáltatóktól vásárolja, ami üzemelési költségeinek jelentős hányadát teszi ki. A villamos energiát az országos hálózatról, a hőenergiát pedig gőz formájában a gyártelepi hálózatról vételezi. Számításai során arra az eredményre jutott, hogy, különösen tekintettel a jelenlegi energiaváltságra, már rövidtávon is előnyös számára, ha a gőzt saját maga állítja elő, ezért **gyártóüzemi kapacitásbővítő beruházás keretében két 6 t_{gőz}/h kapacitású gázkazánon alapuló gőzkazán rendszert telepítenek a tulajdonukban álló Sajóbáony 024/276 hrsz.-ú ingatlanra.**

A fejlesztéseket Magyar Kormány oly módon is támogatja, hogy a 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel a KCH fejlesztéseit nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette.

A kazánokban – a telepítendő két 25 m³-es tartályban tárolt – **propán-bután gáz elégetésével gőzt termelnek.** A kazánok egyenkénti teljesítménye 3950 kW, égéstermékük két 10 méter magas kéményen keresztül távozik a szabadba. A két helyhez kötött pontforrást **Pk1 és Pk2** munkanevekkel illetjük.

A csatolt „Levegőtisztaság-védelmi engedély kérelem a Kischchemicals Kft. gőzkazán rendszerének 2 db helyhez kötött pontforrásához” című dokumentációban részletesen bemutattuk a technológiát, annak pontforrásait és azok gyártói adatszolgáltatás szerinti garantált kibocsátásait, modelleztük a légtéri kibocsátások hatásterületét.

Megbízónk, a Kischchemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajóbáony Gyártelep, 024/217 hrsz.) nevében kérjük, hogy a Pk1 és Pk2 pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét a jelen dokumentáció alapján kiadni szíveskedjenek.

Miskolc, 2022. szeptember 19.

Tisztelettel:

Dienes Endre

üv. igazgató
mérnök kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4)

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvölgy u. 3.
1.



*Mellékletek: 1 db elektronikus dokumentáció
tervezői megbízás
igazolás az eljárási díj befizetéséről*