

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év08..... hó14..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Nyomó vezeték a Fermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D168,3x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év08..... hó14..... nap09⁰⁰ órától

2022. év08..... hó14..... nap09⁴⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cj.sz.: 13-09-170684

.....
Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasrét ut. 45.
Adószám: 23016273-2-13
.....
3
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09... hó 14... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Nyomó vezeték a Fermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D168,3x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09... hó14... nap09⁰⁰ órától

2022. év09... hó14... nap09³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ¹⁴ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Nyomó vezeték az Utófermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D168,3x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó¹⁴ nap^{10⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó¹⁴ nap^{10⁰⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09... hó 14... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Nyomó vezeték az Utófermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D168,3x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09... hó14... nap10⁰⁰... órától

2022. év09... hó14... nap10³⁰... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Cisz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Parkasréti út 45.

Adószám: 23018275-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09 hó 14 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szeparált anyag nyomóvezeték (**meglévő**)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D114, 1x2, PN10
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09 hó 14 nap11⁰⁰ órától

2022. év09 hó 14 nap11³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Cisz.: 13-09-173684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasrét út 45.
Adószám: 23018273-2-13
3
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó¹⁴ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szeparált anyag nyomóvezeték (**meglévő**)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D114, 1x2, PN10
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó¹⁴ nap^{11⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó¹⁴ nap^{11³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Parkasréti út 45.
Adószám: 23010273-2-13
3

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09... hó ...15... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szívó vezeték a Fermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D219,1x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09... hó15... nap09⁰⁰ órától

2022. év09... hó15... nap09⁰⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Cs.zs.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2049 Budaörs, Farkashegyi út 45.
Adószám: 23010013-2-13
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 08 hó 15 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szívó vezeték a Fermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D219,1x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 08 hó 15 nap 08⁰⁰ órától

2022. év 08 hó 15 nap 09³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23016273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 15 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szívó vezeték az Utófermentor áttörés után (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D219,1x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 15 nap 10⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 15 nap 10³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 19-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018232-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09..... hó ..15..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szívó vezeték az Utófermentor áttörés után (meglévő)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D219,1x2 PN10
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09..... hó15..... nap10⁰⁰..... órától

2022. év09..... hó15..... nap10³⁰..... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 43-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 25018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09..... hó15..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztát nyomó vezeték a szivattyú és az Utófermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09..... hó15..... nap11⁰⁰ órától

2022. év09..... hó15..... nap11³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010091-2-13
C/sz.: 13-09-179684

.....
Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasrét ut. 45.
Adószám: 23018273-2-13
.....3.....

.....
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év hó napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztát nyomó vezeték a szivattyú és az Utófermentor áttörés között (meglévő)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év hó nap órától

2022. év hó nap óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-08-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13
3
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év05..... hó15..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szeparátor állomástól az előtároló felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D110 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év05..... hó15..... nap13.00..... órától

2022. év05..... hó15..... nap13.30..... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

CsSz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Parkasréti út 45.

Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 05. hó 15. napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szeparátor állomástól az előtároló felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D110 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 05. hó 15. nap 13⁰⁰ órától

2022. év 05. hó 15. nap 13⁴⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25012051-2-13
Csz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 25018273-2-13
3.
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 15 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szepátor állomástól a végtároló felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D110 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 15 nap 14⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 15 nap 14³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 25018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 15 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szepátor állomástól a végtároló felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D110 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 15 nap 14⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 15 nap 14³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 26018273-2-13
..... 3

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 08. hó 21. napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szivattyú és a Fermentor áttörés között (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 08. hó 21. nap 09.00 órától

2022. év 08. hó 21. nap 09.30 óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

CsSz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 23016273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²¹ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szivattyú és a Fermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó ²¹ nap^{09⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó ²¹ nap^{09³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Císz: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²² napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szivattyúháztól a végtermék tároló felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó ²² nap^{10⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó ²² nap^{10³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 22 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték a szivattyúháztól a végtermék tároló felé (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 22 nap 10⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 22 nap 10³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010081-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09... hó 22 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték az utófermentortól a szeparátor állomás felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D32 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09... hó22... nap11⁰⁰... órától

2022. év09... hó22... nap11³⁰... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 250400512-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Kerkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó²² napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték az utófermentortól a szeparátor állomás felé (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D32 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²² nap^{11⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²² nap^{11²⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cj.sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 22 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték szivattyú ház Biomix felé (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 22 nap 13⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 22 nap 13³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Karkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13
3

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09..... hó 22..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték szivattyú ház Biomix felé (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09..... hó22..... nap14⁰⁰..... órától

2022. év09..... hó22..... nap14³⁰..... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Cs.zs.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹..... hó ²²..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrátum nyomóvezeték utófermentor és szeparátor állomás között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D100 KPE SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹..... hó²²..... nap¹⁵..... órától

2022. év⁰⁹..... hó²²..... nap¹⁵..... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Earkasréti út 45.
Adószám: 23013275-2-13
3

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²²..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrátum nyomóvezeték utófermentor és szeparátor állomás között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D100 KPE SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²² nap^{15⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²² nap^{15³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

CsSz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasráti út 45.

Adószám: 25018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 23 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyú és a Fermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 23 nap 09⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 23 nap 09⁵⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

CsSz: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 33018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09. hó 23. napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyú és a Fermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09. hó 23. nap 10⁰⁰ órától

2022. év 09. hó 23. nap 10³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 13-09-179684

.....
Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

.....
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év09..... hó23..... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyú és az Utófermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év09..... hó23..... nap10⁰⁰ órától

2022. év09..... hó23..... nap10³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²³ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyú és az Utófermentor áttörés között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²³ nap^{11⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²³ nap^{11³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Célsz.: 15-09-179684

.....
Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Parkasréti út 45.
Adószám: 25918273-2-13
.....³

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 23 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyúháztól a végtermék tároló felé **(meglévő)**

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 23 nap 11⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 23 nap 11³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Csasz. 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó²⁹ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a szivattyúháztól a végtermék tároló felé (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²⁹ nap^{13⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²⁹ nap^{13³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomáscsökkenés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év hó ⁰⁹ ²³ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a töltő/ürítő állomás és a zsírtartály között (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D88,9x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év ⁰⁹ hó ²³ nap ^{13⁰⁰} órától

2022. év ⁰⁹ hó ²³ nap ^{13⁴⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

Csasz. 13-09-17.9684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Adószám: 23018203-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²³ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a töltő/ürítő állomás és a zsírtartály között (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: DIN 1.4301, D88,9x2 PN10

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²³ nap^{14⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²³ nap^{14⁰⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.

2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Adószám: 25010051-2-13

CsSz.: 13-08-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.

2040 Budaörs, Karkassréti út 45.

Adószám: 23018279-2-13

3.

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 23 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a Végtermék tároló és a csurgalék akna között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 23 nap 14⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 23 nap 14³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Ezeréves út 49.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁸ hó²³ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték a Végtermék tároló és a csurgalék akna között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁸ hó²³ nap^{15⁰⁰} órától

2022. év⁰⁸ hó²³ nap^{15³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15
Adószám: 25010051-2-13
Cjsz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018279-2-13
3.

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év hó 09 napján 23

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték szivattyú ház Biomix felé (meglévő)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év hó 09 nap 15 órától

2022. év hó 09 nap 15 óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
C/sz: 13-09-179684

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év hó napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték szivattyú ház Biomix felé (meglévő)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év hó nap órától

2022. év hó nap óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 13-02-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13
3.

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²⁶ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték Töltő/ürítő állomás és szivattyú ház között (**meglévő**)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{09⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{09³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-69-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó ²⁶ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

- vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívó vezeték Töltő/ürítő állomás és szivattyú ház között (**meglévő**)
- vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum
- vezeték anyaga, nyomásfokozata: D200 PE100 SDR17
- mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 4,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 6,0 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{10⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{10³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 23010051-2-13
C/sz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 26 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szívónyomó vezeték a végtermék tároló és a töltő/ürítő akna között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 26 nap 10⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 26 nap 10³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cisz.: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13
3

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év08... hó 26... napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát szivónyomó vezeték a végtermék tároló és a töltő/ürítő akna között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év08... hó26... nap11⁰⁰... órától

2022. év08... hó26... nap11³⁰... óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz.: 13-119-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

3.
Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év 09 hó 26 napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter

Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték Töltő/ürítő állomás és a szivattyú ház között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év 09 hó 26 nap 11⁰⁰ órától

2022. év 09 hó 26 nap 11³⁰ óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
C/sz: 13-09-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.

NYOMÁSPRÓBA JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Biogáz Alfa Kft., Harsány biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) nyomott csapadékvíz, csurgalékvíz és technológiai csővezetékek nyomáspróbája

Készült: Harsány, 2022. év⁰⁹ hó²⁶ napján

Jelen vannak: Biogáz Alfa Kft. (Üzemeltető) Pongrácz Péter
Omnis Építő Kft. (Vállalkozó): Varga Tibor

A vizsgált szakasz adatai:

-vezeték kiviteli terven szereplő azonosítója: Szubsztrát nyomó vezeték Töltő/ürítő állomás és a szivattyú ház között (**meglévő**)

-vizsgált vezeték munkaközege: szubsztrátum

-vezeték anyaga, nyomásfokozata: D160 PE100 SDR17

-mivel történt a vizsgálat: Víz

Üzemi nyomás: Pü: 5,0 bar

Próbanyomás értéke: Pn: 7,25 bar (Pn=1,25xPü+1,0 bar, min. 60 perc)

Nyomáspróba időtartama:

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{13⁰⁰} órától

2022. év⁰⁹ hó²⁶ nap^{13³⁰} óráig

Nyomásmérő eszköz megnevezése: SITEM D63 Bourdon csöves manométer

A vizsgálat eredménye:

A vizsgált nyomóvezetéken, a vizsgálat ideje alatt nyomásesés nem fordult elő, a nyomóvezetéken szivárgás nem tapasztalható. A nyomáspróba és a vezetékek feltöltése a vonatkozó szabványok (MSZ EN 13480, MSZ-10310-86) szerint történt, melynek eredménye: **MEGFELELT**

OMNIS ÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 25010051-2-13
Cjsz.: 13-06-179684

Omnis Építő Kft.

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.
Adószám: 23018273-2-13

Biogáz Alfa Kft.