


115

q


àrok



A naperőműű kerítésre a telekhatártól 0,5 méterre betelepít található. Ezzel elegyet tesszünk a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet, 9 § b) pontban foglaltaknak. - naperőművek esetében a villamos berendezés szélétől vízszintesen 0,5 méter távolságban lévő függőleges síkoknak a tartószerkezet alapiának síkjával képzett metszetei által körülhatárolt terület, valamint e terület feletti térrész a villamos berendezés legmagasabb pontja által meghatározott vízszintes síkig.

**Villamos berendezés
védősávja, szabadtéri
kezelőterek esetén 1,5m
MSZ-1600-11 3.1.5 szerint**

Min. 1,8m magasságú kerítés, drótháló, vagy táblás kialakítással.
MSZ-1600-11 3.1.5 szerint

Projekt: Gelej 288 PV park		Lépték: 1:500
Gelej külterület hrsz: 0128/8 4,96,8 kW / 4,99,95 kWP napelemes kiserőmű		Dátum: 2018.11.26.
Tervező: Mészáros Lajos V, EN 01-12004/2022  Pásztor András Balázs Gergő	Engedélyezési terv	
Terv megnevezése: Erőmű elhelyezési helyszínrajza	Rajzsám: PV-101	