

Megyaszó, 0286/2 hrsz. villamos energia ellátása

Az OTR állomás üzemi hatásterülete:	6. sz. melléklet ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSTERÜLET (3) *A tervezett oszloptranszformátor-állomás zajvédelmi szempontú üzemi hatásterülete*	
gazdasági területek zajtól nem védendő részén *r = 1,4 m* zajtól nem védendő környezetben *r = 4,5 m*		