

Kesznyéten, középfeszültségű szabadvezeték létesítése

JELMAGYARÁZAT

Összesített hatásterület:

Végleges hatásterület:

Érintett hrsz.:

048/2

7. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLET (1)

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték hálózat összesített - létesítési és építés utáni végleges - hatásterülete

A 109/1/2016 sz. nyomvonalrajzon - Építés 1. - feltüntetve

A tervezett tevékenység végleges hatásterülete megegyezik a nyomvonalas létesítmény biztonsági övezetével: 22 kV-os szabadvezeték: 2 x (1,00 + 2,50 m) = 7,00 m

JELMAGYARÁZAT:

22kV Tervezett 22 kV légvezeték

22kV Meglévő 22 kV légvezeték

SEPLAND:EH-27654

LÉTESÍTMÉNY NEVE:
Kesznyéten középfeszültségű szabadvezeték létesítése
Építés 1.

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ: Székely Attila

TERVEZŐ-SZERKESZTŐ: Simon István

RAJZOLÓ: Simon István

TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM: EN-T 09-0921

DÁTUM: 2016.02.04.

RENDELÉSSZÁM: 109/2016

MÉRETARÁNY: 1:1000

RAJZSZÁM: 109/1/2016