Tervezett 22 kV-os légvezeték
3x92-Al3 70N/mm²

Tervezett 3. oszlop
Bo12/35
Befogott alap
SFBoE
Rúdföldelés

Tervezett 2. oszlop
B12/4
Támlemez
TBH
Rúdföldelés

Tervezett 1. oszlop
B12/4
Támlemez
TBH
Rúdföldelés

Átépített 82151. oszlop
Bo14/35
Befogott alap II.
FBE-LBE
OK-2 24/400
Rúd-Keretföldelés



Tervezés helye

JELMAGYARÁZAT:

22kV Tervezett 22 kV légvezeték

22kV Meglévő 22 kV légvezeték

SEPLAND:EH-27654

LÉTESÍTMÉNY NEVE:
Kesznyéten középfeszültségű szabadvezeték létesítése
Építés 1.

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ: Székely Attila

TERVEZŐ-SZERKESZTŐ: Simon István

RAJZOLÓ: Simon István

TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM: EN-T 09-0921

DÁTUM: 2016.02.04.

RENDELÉSSZÁM: 109/2016

MÉRETARÁNY: 1:1000

RAJZSZÁM: 109/1/2016