



Cigánd, 0110/14 hrsz. villamos energia ellátása

JELMAGYARÁZAT

Összesített hatásterület:

Végleges hatásterület:

Érintett hrsz.:
0110/7

7. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT HATÁSTERÜLET

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték hálózat és
22/0,4 kV-os oszloptranzformátor-állomás
összesített - létesítési és építés utáni végleges -
hatásterülete

A 007/1/2017 sz. nyomvonalrajzon feltüntetve

A tervezett tevékenység végleges hatásterülete megegyezik a nyomvonalas létesítmény biztonsági övezetével:

22 kV-os szabadvezeték:

22/0,4 kV-os transzformátor állomás:

2 x (1,00 + 2,50 m) = 7,00 m

2 x 5,00 m = 10,00 m

Sepland: CS-4313

JELMAGYARÁZAT:

22kV

0.4kV

Tervezett 22 kV légvezeték

Tervezett 0,4 kV földkábel

LÉTESÍTMÉNY NEVE:

Cigánd, 0110/14 hrsz. villamos energia ellátása
(22 kV-os légvezeték és OTR TPC állomás létesítése)

FELELŐS TERVEZŐ:

Székely Attila

TERVEZŐ-SZERKESZTŐ:

Simon István

RAJZOLÓ:

Simon István

HÁLÓZAT-TERV KFT.

5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM:

EN-T
09-0921

RENDELÉSSZÁM:

007/2017

MÉRETARÁNY:

1:1000

RAJZSZÁM:

007/1/2017

DÁTUM:

2017.01.12.