

Hiánypótlás

**NES-BALPOND Kft által Prügy 1202 hrsz-on létesítendő 486 kW teljesítményű
napelemes kiserőmű előzetes vizsgálatához**

Ügyiratszámuk: BO-08/KT/7723-22/2017.

Ügyintéző: Máté Csilla

A Környezetvédelmi Hatóság hivatkozott számú ügyiratában hiánypótlásra szólította fel a NES-BALPOND Kft nevében eljáró LUKÁTS Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-t.

A hiánypótlást – mint az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői - az alábbiakban adjuk meg:

1. *mellékletbe* csatoljuk a természetvédelmi szakértő által készített tényállást tisztázó leírást.
2. *mellékletbe* csatoljuk a beépítésre tervezett napelem táblák adatait tartalmazó leírásokat, melyek tartalmazzák, hogy a napelemtáblák antireflektív (AR) bevonattal készülnek. Ezáltal a polarotaxist kiváltó hatás gyakorlatilag nem lesz.

Kérjük a hiánypótlás elfogadását.

Mellékletek:

1. *tényállást tisztázó leírás*
2. *napelemek adatait tartalmazó leírások*
3. *CD – hiánypótlásról*

Miskolc, 2017. július 20.

A hiánypótlást készítette:

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
környezetvédelmi szakértő
Szakértői eng.: BOMÉK 558/2010.
Mérnöki Kamara:05-0136