



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETI ELBONTANDÓ MEGLÉVŐ

Table with 2 columns: Symbol and Description. Symbols include dashed lines for 35 kV overhead lines, solid lines for 0.4 kV underground cables, lines with 'G' for gas lines, lines with 'V' for water lines, lines with 'TA' for telecommunication lines, and lines with a wavy symbol for 0.4 kV overhead lines.

FIGYELEM! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI!

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett közművek csak tájékoztató jellegűek. Kizárólag kézi földmunka végezhető!

FZSO-Épületelemgyár 35kV-os szabadvezeték 3x95mm2 ACAL

Rendszerhasználó által telepítendő fogyasztásmérő szekrény

Tervezett csatlakozó kábel-NAYY-J 4x240mm2-16m

Tervezett vízszintes oszlopkapcsoló 40,5 kV

Meglévő V16 vasoszlop

Tervezett 49-AL3 (AASC 50 mm2)-24m β=80mm2

Nyomvonal-szabadvezeték:24m csatlakozó kábel-16m

Felsőzsolca, 045/4 hrsz villamos energia ellátása. Nyomvonalrajz-létesítés

MAZOVILL-TERV Kft 3700 Kazincbarcika, Munkás u.7 Tel/fax:48/310-964 Mobil:06-20/3940434 e.mail:macsuga.z@parisat.hu

Rajzszám: MZ 053/2019-01

Verziószám: 1.

Tervező: Macsuga Zoltán Reg.sz 05-1209 EN-Hő, EN-VI, EN-ME

Rajzolta:

Tájrtervező: Macsuga Zoltán Richárd Villasmérnök hallgató Óbudai Egyetem

Dátum: 2019.04.17

Méretarány: 1:1000