Meglévő,megmaradó 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték

T3

Tervezett B10/13

Befogott alap II.

297150

789950

Tervezett AXKA 3x95+25/95mm2-41m

ß=40N/mm2

T2

Tervezett B10/13

Befogott alap II.

Tervezett AXKA 3x95+25/95mm2-39m

ß=40N/mm2

Tervezett 21866 azonosítójú OTRL -AA 18 tip. transzformátor állomás

B12/18 tip. áttört gerincű oszlop
Befogott alap II.
Transzformátor,csere-250 kVA
Biztosítóbetét 24/25
Vill szekrény 250/4 OTR elosztó
KÖF bekötés:Vezeték BSZV 95 mm2 fekete, áramkötés

T4

Tervezett B10/13

Befogott alap II.

Tervezett AXKA 3x95+25/95mm2-24 és 27m

ß=40N/mm2

Tervezett B10/13

Befogott alap II.

T1

Meglévő,megmaradó 0,4 kV-os csupasz szabadvezeték

Tervezett burkolt vezeték

BSZV (CCSXT AL3 W 22 kV) 50 mm2-144m
ß=80N/mm2

M2

Meglévő,megmaradó B12/4 oszlop

3606 - Felsőzsolca-Muhi összekötő út
13+742 km

M1

Meglévő,megmaradó vasoszlop+OK csere

Tervezett oszlopkapcsoló automata földelésű vízszintes

Madárkiülő KÖF feszítő kereszttartóra

Meglévő,megmaradó 20 kV-os szabadvezeték

297050

789910

Rákóczi Ferenc utca

Nyéki utca

Kultúrház

Vár utca

Hunyadi János utca

(209/5)

(209/4)

(618)

(886)

899

898

896/5

896/2

895

894

893

885

884

882

779

705/1

3.9

1.7m

41

24

55

27

84

60

37

35

2

4

A

1

JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT	ELBONTANDÓ	MEGLÉVŐ
		20 kV-os csupasz szabadvezeték
		0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték
		0,4 kV-os csupasz szabadvezeték
		Tk — Távközlési légvezeték
		G — Gázvezeték
		Lakáscsatlakozó
		Földkábeles csatlakozó
		X — Tk — Távközlési alépítmény

FIGYELEM ! AZ ÉRINTETT KÖZMŰSZOLGÁLTATÓ CÉGEKTŐL A KIVITELEZÉS IDEJÉRE SZAKFELÜGYELETET KELL KÉRNI !

MEGJEGYZÉS:
A feltüntetett közművek csak tájékoztató jellegűek. Kizárólag kézi földmunka végezhető!

Megbízó: ÉMÁSZ Hálózati Kft 1132 Budapest Váci utca 72.-74.		Terv fajtája: KIVITELI TERV
Munka helye: Ónod belterület	Lépték: 1 : 500	Tervszám: 288/15
Rajz megnevezése: Ónod, 21866 azonosítójú OTR állomás rekonstrukciója. *Létesítési rajz*	Dátum: 2015.03.04	Nyomv.hossz: Szabadvezeték: 275m
KÁBEL TEAM Kft. 1148 Budapest, Lengyel u. 15. Tel.: 06-1-470-8040	Felelős tervező: *Macsuga Zoltán* *MK:05-1209, EN-HŐ,EN-VI,EN-ME*	Munkaszám: 15T-288
		Rajzszám: 288/15-1