Hatásterület

- A beruházás közvetlen hatásterülete a legtöbb környezeti elem szempontjából a tervezési terület (a telepítési hely) határain belül marad. Az elsősorban a beruházási fázisban jelentkező terhelő hatások (légszennyezés, zajterhelés) a belesimulnak az átlagos környezeti háttérbe.

Jelmagyarázat:

Tervezett 22kV-os szabadvezeték hálózat:

Zajvédelmi és levegőtisztaságvédelmi hatásterület:

Átnézeti térkép:





Jelmagyarázat:

: Tervezett 20kV-os földkábel
: Tervezett 20kV-os szabadvezeték
: Tervezett oszlopkapcsoló
: Tervezett 20kV-os betonoszlopok
: Tervezett OTR állomás

: Meglévő, megmaradó VOTR állomás
: Meglévő, megmaradó 20kV-os csupasz szabadvezeték
: Vasúti pályatest
: Burkolatváltás
: Földrészlethatár
: Fekvéshatár
: Kerítés

Érintésvédelem: 0,4kV-on TN-rendszer (nullázás), 20kV-on IT-rendszer (védőföldelés)

ÉSZAK-BUDAI Zrt.

Terv. csopvez: **Bajnóczi Zsolt**	Munka címe: **Boldva, 09/16 hrsz. villamos energia ellátása** 20kV-os földkábel és szabadvezeték valamint OTR állomás létesítése VEZETÉKJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ	Megbízó: **ÉMÁSZ Hálózati Kft.** **SEPLAND: CS-3239**
Tervező: **Doszpoth Péter** Kam. szám: EN-VI 11-0861		Nyomvonal: **549m** / Méretarány: **1:1000**
Rajzoló: **Bohner István**		Tervszám: **T-16/096**
Dátum: **2016. július**	Rajz megnevezése: **Tervezett állapot - Nyomvonalrajz II.**	Rajzszám: **T-16/096-VJ2**

ÉSZAK-BUDAI Zrt.
Műszaki-tervezés csoport
e-mail: tervezes@eszak-budai.hu

H-1037 Budapest, Kunigunda útja 76. / Telefon: +36-1-238-3735 / Fax:+36-1-238-3736 / Adószám: 14498866-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 01-10-046206 / Bankszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220218-05229006