Tervezett 3x49-AL3
22kV-os légvezeték

Tervezett OTR állomás
B12-1300 Befogott alap
FBEk
OTR-TPC160 kVA gép
Rúd-Keretföldelés

Tervezett 7. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 6. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 5. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 4. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 3. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 2. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 1. oszlop
B12/4
Támlemez
TBHk

Tervezett 81768/1.
oszlop
B12-1300
Befogott alap
TBE-L2



Tervezés helye

JELMAGYARÁZAT:

Tervezett 22 kV légvezeték
Meglévő 22 kV légvezeték

SEPLAND:CS-1431

LÉTESÍTMÉNY NEVE:
Onga, (Ongaújfalu) külterület 0225/1 hrsz
BRT Kft. villamos energia ellátása

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ:
Székely Attila

TERVEZŐ-SZERKESZTŐ:
Simon István

RAJZOLÓ:
Simon István

TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM:
EN-T
09-0921

DÁTUM:
2016.02.04.

RENDELÉSSZÁM:
037/2016

MÉRETARÁNY:
1:1000

RAJZSZÁM:
037/1/2016