




FELÜLNÉZET



A-A metsze



B-B
mintakeresztmetszvény



13	260 fm	Dréncső	D=110mm		PVC		
12	10	SL-RBOU jelű szivárogtató gyűjtőakna			PE		Plastepur
11	2	SL-RR jelű osztóakan			PE		Plastepur
10	10	Karmantyú	KGU 110mm		PVC		
9	26fm	PVC csatornacső	KG 110mm		PVC		
8	14	90°-os könyökidom	KGB 110mm		PVC		
7	2	Szűkítő idom	KAR D110/D63mm		PVC		
6	1	PE egal T-gyorskötő idom	GF Poly16 D=63/63mm	727 206 311	PE		GF
5	10fm	PE nyomócső	PE 100 SDR17,6 D=63mm	193 017 111	PE		GF
4	4	PE egal gyorskötő karmantyú	GF Poly16 D=63/63mm	727 906 311	PE		GF
3	2	PVC gömbcsap hosszú PE csonkkal	GF Typ 546 ,D=63 mm	161 546 827	PVC		GF
2	2	VB 1419 típ.műanyag szelepaknamagasító	430x435x170mm		HDPE		
1	2	VB 1419 típ.műanyag szelepakna	435x500x310mm		HDPE		
Tétel szám	Db	Megnevezés	Méret	Rendelési szám	Anyag	Súly	Megjegyzés

MEGJEGYZÉS: Készül 2 db

E tervben szereplő magasságok
BALTI
alapsíkra vonatkoznak.

Aqua & Pharma Kft. 3553 Kistokaj, Jókai Mór utca 9. , Tel.: +36-20-469-41-78
e-mail: aquapharma@t-online.hu

Megrendelő:		Disznókő Zrt.		Munkaszám: AP-109/2016	
Tárgy:		Disznókő Szőlőbirtok Szennyvíztisztító rendszer fejlesztése		Tervtípus: Engedélyezési	
Rajz:		Elhelyezőmező elrendezési terve		Rajzsám: 7. számú rajz	Rev: 1
Engedély nélküli felhasználása, másolása, harmadik félnek való átadása tilos.				Méret: -	
Tervellenőr:		Tervező: Sinkás László	Ügyvezető: Sinkás László		Dátum: 2016. IX. hó