



Szikszó, 051/3 hrsz. Avalon Park Kft. villamosenergia-bővítése		
Az oszlopállítási tevékenység hatásterülete: gazdasági területek zajtól nem védendő részén r = 27 m	6. sz. melléklet ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSTERÜLET (2) A hálózatiépítési (oszlopállítási/szerelési) tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete: T.12-21. sz. oszlophelyek 122/3/2016 sz. "Helyszínrajz 3." szerint	