

Kábelleltár

Sorszám:	Kábel típusa:	Hossz: nyomvonalrajzon	Szakaszon kábelszerelvény:	Rajz szakaszhatár end-it-hook	
3.	NA2XS2Y 3x1x150mm²	15 méter/28 méter	Kültéri- beltéri végelzáró 1-1 kft.	21. oszlop	kapcsoló állomás
4.	NA2XS2Y 3x1x150mm²	8 méter/15 méter	beltéri végelzáró 2 kft.	kapcsoló állomás	Tr állomás
5.	NA2XS2Y 3x1x150mm²	12 méter/15 méter	Beltéri végelzáró 1kft. összekötő	kapcsoló állomás	meglévő földkábel



JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett 22 kV légvezeték
- Tervezett 22 kV földkábel
- Meglévő 22 kV légvezeték
- Gáz
- Telefon

LÉTESÍTMÉNY NEVE:
Szikszó, 051/3 hrsz., Avalon Park Kft. villamosenergia-bővítése

Helyszínrajz 3.

HÁLÓZAT-TERV KFT.
5310 Kisújszállás
Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax.: (59) 321-243

FELELŐS TERVEZŐ: Székely Attila	TERVEZŐI ENGEDÉLYSZÁM: EN-T 09-0921	RENDELÉSSZÁM:	122/2016
TERVEZŐ-SZERKESZTŐ: Simon István		MÉRETARÁNY:	1:1000
RAJZOLÓ: Simon István	DÁTUM: 2014.06.04.	RAJZSZÁM:	122/3/2016