

Ónga közigazgatás

KG  
Tervezett

JELMAGYARÁZAT:

— 22kV — Tervezett 22 kV légvezeték  
— 22kV — Meglévő 22 kV légvezeték  
— GZ — Gáz

Szikszo, 051/3 hrsz. Avalon Park Kft. villamosenergia-bóvítése


Az oszlopállítási  
tevékenység  
hatásterülete:

zajtól nem védendő  
környezetben  
 $r = 15 \text{ m}$

6. sz. melléklet  
ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSTERÜLET (I)  
A hálózatiépítési (oszlopállítási/szerelési) tevékenység  
zajvédelmi szempontú hatásterülete:

T.1-12. sz. oszlophelyek

122/2/2016 sz. "Helyszínrajz 2." szerint



Tervezett 22 kV-os légvezeték  
3x92-AL3 70N/mm<sup>2</sup>

Meglévő 2x3x92-AL-3  
80 N/mm<sup>2</sup>

Meglévő 3x92-AL3  
20 N/mm<sup>2</sup>

Tervezett 1326. oszlop  
B12/28 Befogott alap  
FBHK keresztikar  
Rúdfolelés  
Tervezett 49. oszlop  
B12/28 Befogott alap  
FBHK keresztikar  
Kábelfelelés  
Tűlfeszültség korlátozó  
Rúdfolelés

Tervezett 1. oszlop  
B12/28 Befogott alap  
FBHK keresztikar  
Tűlfeszültség korlátozó  
Rúdfolelés

Tervezett 2. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 3. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 4. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 5. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 6. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 7. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 8. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 9. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 10. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 11. oszlop  
B12/4  
Támlémez  
TBH keresztikar  
Rúdfolelés

Tervezett 12. oszlop  
B14/18  
Befogott alap  
FBHK-LBEO  
Rúdfolelés

Tervezett 1. oszlop  
B12/8  
Befogott alap  
FBHK  
Rúdfolelés