

Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság, mint I. foku vízügyi hatóság. M i s k o l c, Vörösmarty u. 77. Tel: 18-441-től 18-447.

Ügyiratszám: 22.521/1976

Tárgy: Boldogkőváralja  
"Hunyadi" Mg.Tsz.  
major vízellátás és  
szennyvízelvezetés  
vízjogi üzemeltetési  
engedélye

Előadó: Polgárné Balajti M/R, Ané

### H A T Á R O Z A T

Vizikönyvi szám: <sup>4143</sup>~~Szuha~~  
-Szerencs -Takta-Sajó  
-Tisza/1.

Tervtári csomagszám: 3781.

I./ A Boldogkőváraljai "Hunyadi" Mg.Tsz. -Boldogkőváralja-  
engedélyes részére a termelőszövetkezet vízellátását és szenny-  
vízelvezetését szolgáló vízellátási munkákra az alábbi

vízjogi ü z e m e l t e t é s i e n g e d é l y t  
adom ki.

II./ Műszaki adatok:

Vízigény:

208 fh-es és 108 fh-es istálló	18,9 m3/nap.	9,9
14 fh-es ellető és 6 fh-es elkülönítő		
60 fh-es borjunevelő	1,2 "	1,2
3000 1-es tejház	3,6 "	1,6
Szociális épület	5,0 "	2
Takarmánykeverő	3,0 "	1
Inszemináló	2,1 "	
	1,3 "	0,5
Vízigény		
Veszteség: -10 %	35,0 m3/nap	
Vízigény összesen	3,5 "	
Napi csúcs	38,5 m3/nap	
	60,0 m3/nap	

Vízbeszerzés: a szükséges napi vízmennyiséget a 10209/1971.  
számon engedélyezett és 1971 évben fúrt kútból, melynek mű-  
szaki adatai:  
Talpmélység: 200 m

ÉVIZIG. 4342-673/1976.

Csővezések: 0,0 m-21,8 m  $\phi$  267/254 mm-es acélcső  
 + 0,3 m-124,6 m  $\phi$  203/191 mm-es "  
 117,1 m-197,1 m  $\phi$  133/124 mm-es "

Szűrőzés: 153,1-178,5 m-ig  $\phi$  133/124 mm-es perforált acélcső.  
 Vizhozam adatok.

Nyugalmi vízszint: +5,2 m-en  
 + 1,2 m-es üzemi vízszint.ori 600 l/p vízhozam  
 + 0,2 m-es - " - 660 l/p  
 - 2,0 m-es - " - 970 l/p

Állandó üzemben kitermelhető 2 m-es üzemi vízszinten 640 l/p,  
 mely 920 m<sup>3</sup>/nap.

Vizkitermelés a mf. kút mellé elhelyezett szivattyúházba 2 db.  
 DKK 513-tip q=125 l/p H=48 m-es automatikus vezérlésű  
 centrifugál szivattyúval, melyből az egyik 100 %-os tartalék.

Viztárolás: Az A-145/1972 M-3 terv szerint megépült 50 m<sup>3</sup>-es  
 hidroglóbusz, melyben a felső vízszint a talpponttól számítva  
 + 22 m-en van /relatív magasság/, alsó vízszintje +18 m-en van.

Nyomócsőhálózat:

Épült: az A-145/1972 M-1-3 tervek szerint Gerincvezeték a  
 kútaknál az elágazó tololózáraknán keresztül a D-jelű aknáig,  
 $\phi$  4"-os hg.a. vezeték 207,5 fm hosszban.  
 Leágazó vezetékek az A, B, C és D jelű aknától a  
 fogyasztóhelyekig.

$\phi$ 3"-os hg.a vezeték	205,5 fm	hosszban
$\phi$ 1"-os hg.a "	85,0 fm	"
$\phi$ 1"-os hg.a "	31,0 fm	"
$\phi$ 3/4"-os hg.a "	84,5 fm	"
$\phi$ 1/2"-os hg.a "	24,5 fm	"

Szerelvények: az A-145/72 M-1-2 tervek szerint.

2 db	$\phi$ 3/4"-os kerticsap		
3 db	$\phi$ 3"-os tűzicsap		
8 db	NA 100-as oválsházu kavicsos éktolózár		
6 db	NA 80-as	-	-
2 db	NA 50-es	-	-
1 db	NA 32-es	-	-
1 db	NA 25-ös	-	-

A tololózárok vízzáró aknában nyertek elhelyezést.  
Védőterület: az A-145/1972 sz. terv szerint alakítottak ki.  
 /20x20 m-es védőkerítés

ÉVIZIG. 4343-673/1976.

Szennyvizelvezetés

A majorban keletkezett szennyvizeket az istállók mellett elhelyezett trágya légyűjtő aknába gyűjtik, ahonnan azt időszakonként szippantással távolítják el.

III./ Engedélyes jogosult tárgyi vizilétesítmények üzemeltetni és 38,5 m<sup>3</sup>/nap vízmennyiséget felhasználni.

IV./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély határozatlan időre szól, de népgazdasági érdekből, engedélyes kérelmére bármikor módosítható, illetve visszavonható.

V./ Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az OVH-hoz címzett, de az Igazgatósághoz 2 példában benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 100.-Ft.

I n d o k o l á s

A Boldogkőváraljai "Hunyadi" Mg.Tsz. vízellátására és szennyvizelvezetésére 23285/1972. számon vízjogi l é t e s í t é s i engedélyt adtunk.

A termelőszövetkezet 687-2/1976. számú beadványában az átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kért tárgyi vizilétesítményekre. Kérelmező az eljárási illetéket a beadványon leróta.

A vizilétesítményeket a vízjogi létesítési engedély műszaki adatai szerint építették meg.

A határozatot az 1964. évi IV. tv. 29.§-a alapján hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az 1957. évi IV. tv. 45.§-a biztosítja.

. / .

ÉVIZIG. 4344-673/1976.

K a p j á k :

- 1./ BAZ. megyei Tanács VB. ÉKV. Osztály -Miskolc Tanácsházter.
- 2./ Járási Hivatal Műszaki Osztály -Encs
- 3./ Járási Hivatal Mezőgazdasági Osztály -Encs
- 4./ Községi Tanács VB. -Boldogkőváralja
- 5-7./ Hunyadi Mg.Tsz. -Boldogkőváralja
- 8./ BAZ. megyei KÖJÁL -Miskolc Szentpéteri kapu
- 9./ ÉVIZIG. VCS. Osztály -H.
- 10./ ÉVIZIG. VKGV. Osztály -H.
- 11./ÉVIZIG. III. sz. Szakasztechnikus -Encs
- 12-16./ Iratokhoz.

M i s k o l c, 1976. október 26.

Balázs László s.k.  
Területi Vízügyi Felügyelői  
főoszt. vez.

A kiadmány hitelül:

s. hiv.vez.

ÉVIZIG. 4345-673/1976.