



Jelmagyarázat

- 35 kV : Meglévő 35kV-os szabadvezeték
- 35 kV : Tervezett 35kV-os szabadvezeték
- 1 kV : Tervezett kisfeszültségű földkábel
- : Tervezett védőcső
- G : Gázvezeték
- V : Vízvezeték
- : Szekrény
- >> : Feszítés
- : Betonoszlop
- : Betonoszlop OTR
- : Oszlopkapcsoló
- : Földelés
- : Földelő rúd és keret

Építendő légvezeték típusa:	49-AL3 (AASC 3x50mm²) 35 kV-os légvezeték
Nyomvonalhossz: 34 m	Vezeték hossz: 40 m
Áramkötésekhez alkalmazandó:	BSZV 95 mm² áramkötés
	Vezeték hossz: 9 m
Építendő földkábel típusa:	NAYY-J 4x240 mm ² földkábel
Nyomvonalhossz: 20 m	Kábelhossz: 25 m
Védőcsőhossz: 16 m	Átmérő: KPE Ø160 (fúrás)

Megjegyzések

- Meglévő közművek mellett kizárólag óvatos kézi földmunkát lehet végezni!
- Érintésvédelem módja: védőföldelés (IT)
- Az érintett közműszolgáltatóktól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni, kivitelezés során a közműnyilatkozatban foglaltak betartása kötelező!
- A kivitelezés csak érvényes engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezetékek nyomvonala tájékoztató jellegű, pontosan nem ismert!
- Légvezetékes hálózat létesítésénél az MSZ EN 50341-1 ill. a nemzeti előírásokat (MSZE 50341-2) kell figyelembe venni!
- A létesítendő oszlopkapcsoló csak olyan oszlopra telepíthető, ahol már ki van építve a földelőkeret!

Vetület: EOV Alapszint: Balti

Munka címe: Alsózsolca, 097/31 hrsz, MAIP Kft, villamosenergia-ellátás

Munkaszám: MZV-T 045-2021	Dátum: 2021.07.22.	Rajz megnevezése: Létesítési rajz	Rajzszám: MZV-T 045-2021-01	Lépték: 1:500
Felelős tervező: Macsuga Zoltán MK:05-1209, EN-HŐ,EN-VI,EN-ME	Rajzoló: Macsuga Zoltán Richárd	Megbízó: ÉMÁSZ Hálózati Kft. 1132 Budapest Váci utca 72.-74.		
MAZOVILL-TERV KFT. Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkás u. 7. Telefon: 06-20/3940434 E-mail: mazovill-terv@mazovill-terv.hu				