

Talajvédelem

Az "Új Chinoin kapcsolóállomás létesítés" előzetes vizsgálati dokumentáció 6.a.) pontjában a telepítési szakaszra vonatkozó 27. oldalon lévő talajvédelmi rész a következő:

Talajvédelmi szempontból a beruházás területe termőföldet is érint: *Miskolc külterület 01201/1; 01207/1; 01217; 01219; 01227/5 hrsz-ok alatti legelő és rét művelési ágban* nyilvántartott termőföldrészek, melyeken a *földkábel létesül*. A beruházáshoz Talajvédelmi Terv készült, melyet mellékelünk.

A tervezett földkábel létesítése során az érintett ingatlanokon a létesítési tervben szereplő nyomvonalon kb. 60 cm széles, 1,4 m mély munkaárkot nyitnak. A humuszt külön deponálják az altalajtól. A kábelt 20 cm vastag homokágyba fektetik, majd az altalajt visszatöltik, tetején a humuszt elegyengetik. A felesleges altalajt hulladékként elszállítatják (lásd előzetes vizsgálati dokumentáció 2.h3.) pont). A földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán 1-1 méter, összesen 2 méter szélességű sáv. A megvalósítás során az árkot kézi módszerrel ássák, valamint ahol a lejtési viszonyok, természetvédelmi követelmények megengedik kis teljesítményű árokásó gépet használnak. Taposási nyom keletkezik, melyet arra alkalmas agrotechnikai műveletekkel meg kell szüntetni. **A taposási nyom ideiglenes hatásterület, mely a nyomvonal melletti 2-3 m széles sáv.**

A perecesi részen a Miskolc, 35419/1 hrsz „legelő és egyéb épület”-ként nyilvántartott ingatlanon 1 db BO14/25 és 1 db BO 14/35 típusú befogott II. betonlapú tartóoszlop létesül. Az alapozásnál kiemelt altalajt hulladékként kezelik, elszállítatják. A területet rendezik, idegen anyagot nem hagynak ott. A tartóoszlopok alapjának helyén kb. **4 m²-en véglegesen megváltozik a földhasználat, mely egyben a talajvédelmi hatásterület is.** (A hatásterületeket külön térképen nem ábrázoljuk a lépték miatt.)