

7. melléklet

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
mint I. fokú hatóság Miskolc, Vörösmarty
u.77.Pf. 3 3501 Tel:411-411

Ügyiratszám: H-628-7/93

Ügyintéző: Konczné dr.

1. SZERENCSI MEZŐGAZDASÁGI RT.

1993-11-29 nap

1678-VII-12 mell.

intéző: Tóth Gy./Bontos F

Tárgy: Szerencsi MGRT Újvilág tanya
vizellátás vízj.üzemeltetési eng.

H A T Á R O Z A T

- I. A Szerencsi Mezőgazdasági RT - Szerencs - engedélyes részére Megyaszó Újvilág tanyai 2 db kút használatba vételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adunk.

Vizikönyvi szám: Szerencs/201

- II. A vizilétesítmények a Havas és Varga Mérnöki Iroda KFT által készített állapot-rögzítő tervdokumentáció szerint valósultak meg.

III. A megépült vizilétesítményt meghatározó műszaki adatok:

A telepek összes vizigénye: 24.702 m³/év, amely az egy vizellátási rendszeren

- lévő:
- csirkenevelő telep
 - régi tojótelep és az
 - új tojó telepből áll.

A vizellátás 1 db 126 m talpmélységű kútból, valamint egy 14 m mélységű ásott kútból történik.

- Mf. kút talpmélység 126 m
- Iránycső (béléscső) Ø 180 mm
- Szűrőzés 70-90 m között
- Nyugalmi vízszint - 8,0 m

14 m-es ásott kút

Ø 1 m

nyv. - 8,0 m

üzemi vízszint - 10 m

Vizkivétel módja:

mf.kút GRUNDFOS tip. búvárszivattyú

Q = 140 l/p

Ásott kút: H 12 típusú búvárszivattyú

$Q = 80 \text{ l/p}$

$H = 40 \text{ m}$

IV. Előírásaink az üzemeltetéshez:

- Minden vízkitermelő helyen meg kell oldani a kitermelt víz mennyiségének mérését vízóra felszerelésével. Az adatokat üzemnaplóban rögzíteni kell.
- A mért adatokat minden év január 20-ig meg kell küldeni Igazgatóságunk Vízgazdálkodási osztályára.

V. Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség előírásai:

A mélyfúrású kúthoz:

- kitermelhető vízmennyiség: $60 \text{ m}^3/\text{d}$;
- a kútfejen a vízszintmérési lehetőséget biztosítani kell, a nyugalmi és üzemi vízszintet havonta mérni és naplózni kell,
- a kitermelt vízmennyiséget folyamatosan mérni kell,
- a termelt vízből évente vízmintát kell venni a következő vízminőségi paraméterek meghatározására:
 Ca^{++} ; Mg^{++} ; Na^+ ; Fe^{++} ; Mn^{++} ; NH_4 ; NO_3^- ; NO_2^- ; Cl^- ; SO_4^{--} ;
szabad CO_2 ; oldott O_2 ; KOH ; pH; össz. keménység; vízhőfok.
A vízminta vizsgálati eredményeit, a vízszint adatokat, és a kitermelt vízmennyiséget a tárgyévét követő első hónap 15. napjáig Felügyelőségünkre meg kell küldeni,
- a kúton végzendő bármilyen vízminőséget, vízmennyiséget befolyásoló beavatkozásban (kút kompresszorozás, vegyszeres rétegkezelés stb.) meg kell kérni Felügyelőségünk szakhatósági hozzájárulását,

A csápos kúthoz:

gyűjtő aknáját az OVH MI 217-76. sz. Műszaki irányelvnek megfelelően el kell tömődékelni.

Az eltömődékelésről készült műszaki dokumentációt Felügyelőségünkre meg kell küldeni.

Határidő: 60 nap.

VI. Az engedély határozatlan időre szól, de Igazgatóságunk, mint I. fokú hatóság nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja, ill. szüneteltetheti.

VI.E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de Igazgatóságunkhoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke: 2.000.- Ft.

I N D O K O L Á S



A Szerencsi MG.RT a 1265-1011-2 sz. beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását, Megyaszói Újvilág-tanyán üzemelő két kútra.

Az Ém-i Környezetvédelmi Felügyelőség 12.730-4/93. számon szakhatósági hozzájárulását megadta.

A megépült létesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1964. évi IV.tv. 29.§. /1/ bek. alapján, a 3/1982./III.12./OVH.sz. rend. 19.§ szerint eljárva kiadjuk.

A fellebbezés illetékét az 1990.é. XCIII. tv.-ben foglaltaknak megfelelően állapítottuk meg.

Miskolc, 1993. nov. 23.


dr. Konczné dr. Pásztor Turák Kinga
Hatósági Osztályvezető


Kapják:

- ① Szerencsi MGRT Szerencs Rákóczi ut 59 3900
2. Polgármesteri Hivatal Szerencs 3900
3. ÉKF Miskolc
4. Polgármesteri Hivatal Megyaszó 3718
5. ÉVIZIG II. sz. Szem. Miskolc
6. ÉVIZIG VG o.
7. Vizikönyv
- 8.-10. Iratokhoz