

2.2 Az átvétel helye: Fogasztó szennyvíz-bekötővezetékének Szolgáltató törzshálózatába történő becsatlakozási pontja.

2.3 Fogasztó tudomásul veszi, hogy a kommunális szennyvíz-csatornába csak kommunális szennyvíz vezethető.

2.4 Fogasztó felelősséget vállal a telephelyéről távozó víz minőségéért és minden eszközzel megakadályozza vízszennyező anyagok kommunális szennyvíz-hálózatba való bejutását.

2.5 Fogasztó köteles vízszennyező anyagok kommunális szennyvíz-hálózatba jutása esetén Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Az ennek elmulasztásából adódó következményekért a felelősség Fogasztót terheli.

3. Poliol üzemcsoport tisztított szennyvíz, nem szennyeződhető csapadékvíz és használtvíz

3.1 Szolgáltató vállalja, hogy a Fogasztó üzemeltetésében lévő saját, önálló működésű szennyvíztisztító telepén (melynek rendszerében kizárólag a Poliol üzemcsoport hulladék- és szennyvizeinek tisztítása történik) keletkező tisztított szennyvizet – a Szolgáltató saját rendszerében rendelkezésre álló szabad kapacitások mértékéig – a Tisza site szennyvíztisztító rendszeréhez tartozó utótározó tórendszer felé menő nyomóvezetékbe fogadja és elvezeti az utótározó tórendszerbe, ahonnan az a site területén keletkező, más forrásból származó tisztított szennyvizekkel együtt átemelésre kerül a befogadóba.

3.2 Szolgáltató vállalja, hogy a Fogasztó üzemeltetésében lévő Poliol üzemcsoport területéről a nem szennyeződhető csapadékvizeket és nem szennyezett hulladékvizeket – a Szolgáltató saját rendszerében rendelkezésre álló szabad kapacitások mértékéig – fogadja, és elvezeti a Tisza site szennyvíztisztító rendszeréhez tartozó utótározó tórendszerbe, ahonnan az a site területén keletkező más forrásból származó tisztított szennyvizekkel együtt átemelésre kerül a befogadóba.

3.3 Az utótározó tórendszerbe vezetett tisztított szennyvíz, illetve csapadékvizek minőségének a Szolgáltató szennyvíz és csapadékvíz elvezető törzshálózatba való becsatlakozási pontján a Poliol üzemcsoport tervezői garanciavállalásai alapján meg kell felelnie az alábbiaknak:

• BOI	25 mg/L
• Összes lebegőanyag	35 mg/L
• TPH	3 mg/L
• SZOE	10 mg/L
• KOI	80 mg/L
• szulfát	400 mg/L
• fenol index	0,15 mg/L
• AOX	0,5 mg/L
• szulfidok	0,6 mg/L
• Cianid könnyen felszabaduló	0,1 mg/L
• Ammónium-nitrogén	10 mg/L