

390./21.

## Befogadó nyilatkozat

A BorsodChem Zrt. részéről nyilatkozunk, hogy a BorsodChem IV. gyártelepén (hrs.: Berente 578) épülő HYCO IV. üzem által kibocsátott szennyvizeket kezelésre, tisztításra minőségi és mennyiségi korlátozás nélkül a szintén tulajdonában és kezelésében lévő Szennyvíztisztító Telepen átveszi.

Szennyvíz elvezetésre vonatkozó előírások:

- A tetőcsapadékvizeket és burkolati csapadékvizeket, a CO<sub>2</sub> eltávolító egység területén összegyűlő csapadékvíz kivételével, a burkolati csapadékvíz elvezető rendszerbe kell vezetni.
- A tető és burkolati csapadékvizek végső befogadója a Sajó folyó. A Szennyvíztisztító Telep felé történő átemelés, kezelés csak a csapadékvizek elszennyveződése esetén történik.
- A keletkező ipari szennyeződések tartalmazó szennyvizeket és a CO<sub>2</sub> eltávolító egység területén összegyűlő burkolati csapadékvizeket átlagosító tartályba kell gyűjteni, majd átvezetni a szennyvíz átlagosító medencébe. Innen külön nyomóvezetéken kell eljuttatni a Szennyvíztisztító Telep szerves szennyvíz tisztító sorára.
- A Szennyvíztisztító Telep felé kiadott szennyvíz mennyiségét méréssel kell meghatározni, minőségét rendszeresen ellenőrizni kell.

Kazincbarcika, 2021. április 15.



Klement Tibor  
Director EHS



Szentpéteri Sándor  
Senior Manager  
Environmental Protection

**BorsodChem Zrt.**  
Környezetvédelmi Osztály  
2.

