

TARTÁLY TISZTÍTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálat helye: név: Hungaropec Zrt.

cím: 3734 Szuhog, Ipari Hulladéklerakó Telep

tisztítás időpontja: 2012 év november hónap 20. nap

Jelen vannak: megrendelő 1. Nagyné Bartha Jolán

2.

kivitelező: 1. Apostol Sándor

2. Czeglédi László

Munka tárgya: föld alatti takarásos 10067/2001 gyári számú üzemiszámú 10 m³ térfogatú, duplafalu benzín gázolaj tárolótartály feletti

A többször módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet 13. §. 1. bekezdése alapján az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani.

Ezen jegyzőkönyv a 10 évenként esedékes időszakos ellenőrző vizsgálatok közül csak a tárolótartály belsejének tisztítását tartalmazza a 9/2008. (II.22.) OTM rendelet előírásai alapján.

A tárolótartály belsejének tisztítása a CM Szolgáltató Kft. 3 M számú munkautasításának megfelelően lett végrehajtva.

A tartálytisztítás során ...⁵ liter szennyezett üzemanyag, iszap került eltávolításra, mely a Megrendelőnek az általa biztosított tárolóedényben átadásra került. Ezzel egyidejűleg megtörtént a dőmfedél visszazárása.

A tárolótartály tömörségi vizsgálat után üzembe helyezhető.

A jelenlévők megállapítják, hogy a fent említett tárolótartály tisztítása megtörtént, a tartály fala száraz.

Dátum: Szuhogy 2012 év november hó 20. nap

SZOLGÁLTATÓ
Szerviz telephely
7

CM Szolgáltató Kft.

Hungaropec
Fióktelepe
3734 Szuhogy, PL. 7.

Megrendelő aláírása

KA 12/242
576

IDŐSZAKOS ELLENŐRZŐ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálat helye: név: Hungaropec Zrt.

cím: 3734 Szuhog, Ipari Hulladéklerakó Telep

időpont: 2012. november 20.

Jelen vannak: megrendelő 1. Nagyné Bartha Jolán

2.

kivitelező: 1. Apostol Sándor

2. Czeglédi László.....

Ellenőrzés tárgya: föld ^{alatti} _{takarásos} 10067/2001 ^{gyári számú} _{üzemiszámú} 10 m³ térfogatú, duplalafalu ^{benzin} _{gázolaj} tárolótartály

A többször módosított 11/1994. (III.25.) IKM rendelet 13. §. 1. bekezdése alapján az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainál időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani. Ezen jegyzőköny az 5 évenként esedékes tartály és tartozékai külső ellenőrzését és a tartály tömörségvizsgálatát tartalmazza a 2/2002. (I.23.) BM rendelet előírásai alapján.

1. Tartály és tartozékainak külső ellenőrzése:

Az ellenőrzés során a tartálynak csak a közvetlenül hozzáférhető részei lettek szemrevételezéssel vizsgálva. Ellenőrzésre került: - tartály szerelvények és tartozékok, valamint a csőrendszer
- egyéb járulékos berendezések és a környezeti állapotok

2. Tömörségvizsgálat

A szabványnak megfelelően az előkészített tartály ^{- tárolt anyag és nitrogén gázzal} _{- viz és nitrogén gázzal} ^{- csak nitrogén gázzal} lett megnyomtatva.

Vizsgálati adatok: mérőkészülék gyári szám: 4 - 165 , mérési határ 0-6 bar
mért folyadékszint kezdetkor 0,0 mm, befejezéskor 0,0 mm
csatlakozási pont: mérőcső , vizsgálati nyomás: 0,5 bar

Vizsgálati időpont: Feltöltés vége: 12:00 vizsgálat kezdete: 13:00 vizsgálat vége: 14:00 óra ^{perc}

A Megrendelő jelenlétében lezajlott 10 m³-es tartály és hozzá tartozó 6 fm csővezeték a tömörségvizsgálat során a nyomást jól tartotta, szivárgást, alakváltozást nem észleltünk

3. Kiértékelés

A tárolótartály a 2/2002. (I.23.) BM rendelet szerint végrehajtott időszakos ellenőrző vizsgálat alapján


m e g f e l e l ő

A tárolótartály ^{- meglévő azonosító adattábláján} _{- kihelyezett új adattáblán} a vizsgálati évszám beütésre került, a tartályt üzemszerű használatra a továbbiakban is alkalmasnak tartjuk.


Jegyzőkönyv másodpéldánya aláírást követően átadásra került.

Dátum: Szuhogy 2012 november hó 20 nap

CM SZOLGÁLTATÓ KFT.
Cím: Szuhogy


CM Szolgáltató Kft.

PH


Hungaropec Zrt.
Megrendelő aláírása